

Δημοτικό Διαμέρισμα Γοματίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca <sup>++</sup> mg/L	Mg <sup>++</sup> mg/L	Cl <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5			250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50		10	5	50	20	10	0	0	0			(2)	
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																									
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																										
Περίπτερο πλατεία	22/1/2014																			0	0	0	0	0	0,32	
	6/3/2014	728	7,6	18,37	93	23	26,2	4,3	<0,05	<0,05	<0,10									5	0	0	21	16	<0,05	
	1/4/2014																			0	0	0	0	0	0,27	
	13/5/2014											<25	<50	<10	380	<1	<0,5	<10	4	<2	0	0	0	0	0	0,18
	12/6/2014	659	7,6	18,59	75	35	27,8	14,53	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	120	<1	0,5	<10	4	6	8	0	0	12	18	0,07
	9/7/2014																				12	0	0	22	26	0,10
	20/10/2014	665	7,6	18,37	87	27	28,2	6,02	<0,05	<0,05	<0,10										10	0	0	16	22	0,11
23/10/2014											<25	<50	<10	94	<1	<0,5	<10	<3	<2							
Πλατεία	12/2/2014																			0	0	0	0	0	0,14	
	6/8/2014																			0	0	0	0	0	0,21	
Κοινότητα	24/11/2014																			12	0	0	14	16	0,05	

(1) Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)