

Δημοτικό Διαμέρισμα Μ.Παναγίας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	^o D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L	
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50		10	5	50	20	10	0	0	0			(2)	
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																										
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																											
Γυμνάσιο																											
	21/1/2014	695	7,8	18,14	83	28	42,3	7,97	<0,05	<0,05	<0,10										0	0	0	0	0	0,22	
	13/2/2014																				0	0	0	0	0	0,1	
	17/3/2014																				0	0	0	0	0	0,2	
	1/4/2014	722	7,5	19,71	75	40	46,3	9,75	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	33	<1	<0,5	<10	<3	<2	0	0	0	0	0	0,62	
	12/5/2014																				0	0	0	0	0	0,24	
	12/6/2014																				6	0	0	16	25	0,15	
	8/7/2014																				0	0	0	0	0	0,21	
	5/8/2014	684	7,7	17,47	87	23	39	7,75	<0,05	<0,05	<0,10										0	0	0	0	0	0,37	
	9/10/2014											<25	67	<10	1980	<1	<0,5	<10	<3	22							
Γυμνάσιο επάνω																											
	17/10/2014	697	7,5	18,14	88	25	46,3	10,14	<0,05	<0,05	<0,10										6	0	0	9	12	0,10	
	23/10/2014											<25	158	<10	39	<1	<0,5	<10	<3	5							
Γυμνάσιο κάτω βρύση καθηγητών																											
	17/10/2014	702	7,5	18,37	85	28	46,3	10,1	<0,05	<0,05	<0,10										5	0	0	12	15	0,10	
	23/10/2014											<25	79	<10	354	<1	<0,5	<10	<3	5							
Γκόπλιτσος																											
	9/10/2014											<25	<50	<10	<10	5	<0,5	<10	3	<2							
Περιοχή Σγουράδικα																											
	9/10/2014											<25	<50	<10	<10	<1	<0,5	<10	3	<2							
Πηγή Γκαρντάσι																											
	9/10/2014											<25	84	11	<10	<1	<0,5	<10	<3	<2							
Πηγή Προσκύνημα																											
	9/10/2014											<25	<50	<10	<10	<1	<0,5	<10	<3	<2							
Πηγή Αγίου Γεωργίου																											
	9/10/2014											<25	<50	<10	<10	<1	<0,5	<10	4	<2							
Περιοχή Σαραντάδικα																											
	9/10/2014											<25	<50	<10	23	<1	<0,5	<10	<3	<2							
Πλατεία Κελέσι																											
	9/10/2014											<25	102	11	35	<1	<0,5	<10	<3	<2							
	24/11/2014																				0	0	0	0	0	0,18	
Δημοτικό Σχολείο																											
	9/10/2014											<25	<50	<10	22	<1	<0,5	<10	4	<2							

⁽¹⁾ Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾ Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)