

Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ											ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Δλ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Πτερόκοκκοι /100mL	DMX 220 /mL	DMX 37 /mL	ολ.Χλώρ. mg/L				
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0				(2)			
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																																
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																																	
Δημοτικό Σχολείο	16/1/2018	425	6,9	10,98	50	17	19,1	<2,22	<0,05	<0,05	0,24	0,29																					
	21/2/2018																																
	18/4/2018																																
	10/5/2018	435	7,5																														
	14/6/2018												<25	<50	<10	47	<1	<1,0	<10	16	2,8												
	12/7/2018	437	7,6																														
	22/8/2018																																
	9/10/2018	427	7,3																														
	8/11/2018							<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25				<1	<1,0	<10														
Κοινότητα	22/3/2018												<25	<50	<10	89	<1	<1,0	<10														
	19/9/2018												<25	74	<10	14	<1	<1,0	<10	21	3,4												
	10/12/2018	508	7,4										<25	94	15	<10	<1	<1,0	<10	19	4,6												
Έξοδος χωριού	22/3/2018																																
	18/4/2018																																
	12/7/2018	435	7,6	10,53	52	14	18,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	29	1	<1,0	<10	20	3,6												
Πλατεία	25/7/2018	500	7,5	13,89	57	26	21,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	319	27	13	1	<1,0	<10	13	3,2												

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)