

Δημοτικό Διαμέρισμα Ιερισσού		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca <sup>++</sup> mg/L	Mg <sup>++</sup> mg/L	Cl <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5&< 9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
<b>Σημείο Υδροληψίας</b>	<b>Ημ/νία</b>																											
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																												
<b>Πλατεία</b>	22/1/2019											37	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	30	3,7								
	12/2/2019											<25	86	<10	27	1	<1,0	<10	29	3,8			0	0	0			0,24
	13/3/2019	549	7,3	13,22	67	17	34,7	<2,22	<0,05		<0,10	<25	86	<10	34	2	<1,0	<10	26	3,4			<4	0	0		0,12	
	10/4/2019	584	7,3	15,01	79	17	33,7	<2,22	<0,05		<0,10	29	126	<10	23	2	<1,0	<10	36	2,4								
	28/5/2019	568	7,3	14,34	63	24	33,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	86	<10	22	2	<1,0	<10	29	4,0			<4	0	0		0,10	
	24/6/2019	558	7,3																				0	0	0	0	0,14	
	30/7/2019																						0	0	0		0,27	
	9/9/2019	580	7,3																				0	0	0	8	0,16	
	30/9/2019	594	7,2																				0	0	0	0	0,21	
	6/11/2019	653	7,4																				0	0	0	0	0,20	
	18/11/2019	593	7,4				<2,22	<0,05		0,54	0,12	<25				3	<1,0	<10			<3	<2	0	0	0	0	0,22	
	10/12/2019	612	7,3	14,56	74	18	34,0	2,22	<0,05		<0,10	<25	82	<10	28	3	<1,0	<10	33	4,1								
<b>1ο Δημοτικό</b>	28/1/2019											<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	27	3,6								
	28/5/2019	565	7,4	14,11	58	26	34,0	2,26	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	17	2	<1,0	<10	29	4,0			4	0	0		0,11	
	24/6/2019	561	7,3																				0	0	0	0	0,15	
	30/7/2019	574	7,3																				0	0	0	0	0,25	
	25/1/1900																											
	9/9/2019	578	7,2	15,01	78	18	30,2	<2,22	<0,05		<0,10	<25	68	<10	29	3	<1,0	<10	24	3,3			0	0	0		0,15	
	30/9/2019	596	7,4	16,13	81	21	28,2	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	23	3,5			0	0	0		0,20	
<b>Δημαρχείο</b>	13/8/2019																						0	0	0		0,15	
<b>Παραλία</b>	22/1/2019											<25	<50	<10	20	3	<1,0	<10	29	3,6								

<sup>(1)</sup>όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «πιοιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

<sup>(2)</sup>≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίοενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)