

Δημοτικό Διαμέρισμα Ολυμπιάδας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	πολ.Χλώρ mg/L	
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)	
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Εκκλησία	22/1/2019												<25	<50	<10	26	3	<1,0	<10	25	1,9									
	11/2/2019												<25	<50	<10	58	3	<1,0	<10	26	1,9			6	0	0			<0,05	
	12/3/2019	339	7,3	7,62	41	8	27,8	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	28	4	<1,0	<10	25	1,9			8	0	0			<0,05	
	9/4/2019	410	7,7	9,18	60	<5	26,8	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	22	4	<1,0	<10	25	1,7									
	27/5/2019	291	8,0	6,94	37	8	14,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	24	11*	<1,0	<10	14	1,8			8	0	0			<0,05	
	24/6/2019	303	7,8										<25	<50	<10	116	12*	<1,0	<10	15	2,1			6	0	0	12		0,08	
	31/7/2019	342	7,8																					<4	0	<4	14		0,11	
	10/9/2019	338	7,8	8,96	42	13	13,6	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	28	13	<1,0	<10	14	1,7			6	0	0			0,14	
	30/9/2019	327	8,1	8,96	47	10	15,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	30	15	<1,0	<10	13	2,0			0	0	0			0,21	
	5/11/2019																							5	0	0			<0,05	
	18/11/2019	341	7,2					<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25				5	<1,0	<10			4	3	<4	0	0	8		0,13	
	9/12/2019	375	7,1					<2,22	<0,05		<0,1	0,32	<25				3	<1,0	<10			5	3	0	0	0	4		<0,05	
Πλατεία	22/1/2019												<25	<50	<25	22	3	<1,0	<10	25	1,9									
	24/6/2019												<25	<50	<10	24	13	<1,0	<10	15	2,1									
	31/7/2019	336	7,8																						<4	0	<4	17		0,11
	12/8/2019	336	7,1																						6	0	0	18		0,06
	10/9/2019	335	7,7																						5	0	0	18		0,14
	30/9/2019	326	8,1																						0	0	0	0		0,21
	9/12/2019	342	7,1	8,06	43	9	34,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	22	4	<1,0	<10	27	1,9									
Έξοδος Χωριού	31/7/2019																								5	0	<4			0,09
Παραλία	18/11/2019	342	7,2																						<4	0	0	10		0,13
Δημοτικό σχολείο	18/11/2019	342	7,1																						<4	0	0	12		0,13

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),