

Δημοτικό Διαμέρισμα Ουρανούπολης		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5 &<9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Περιοχή Αρχονταρίκια	21/1/2019											<25	<50	<10	35	2	<1,0	<10	23	3,6								
	11/2/2019											<25	63	<10	65	2	<1,0	<10	27	3,8			<4	0	0			0,10
	13/3/2019	526	7,4	13,22	63	19	37,7	<2,22	<0,05	<0,10		93	272	<10	325	2	<1,0	<10	27	3,6			0	0	0			0,20
	30/7/2019	556	7,2																				0	0	0	0		0,15
	9/9/2019																						0	0	0			0,18
	30/9/2019	1339	7,3	32,26	131	60	283,9	<2,22	<0,05	<0,10		<25	294	12	82	<1	<1,0	<10	92	9,2			0	0	0			0,20
Εκκλησία	13/3/2019																						0	0	0			0,19
	10/4/2019	576	7,4	15,23	76	20	34,7	<2,22	<0,05	<0,10		26	92	<10	24	3	<1,0	<10	24	2,8								
	24/6/2019	746	7,5																				<4	0	0	6		0,12
Δημοτικό	28/5/2019	564	7,6	15,01	73	21	34,0	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	32	2	<1,0	<10	29	4,0			8	0	0			0,12
	30/7/2019																						0	0	0			0,14
	13/8/2019																						0	0	0			0,17
	9/9/2019	1058	7,2																				0	0	0	5		0,17
	30/9/2019	1339	7,3																				0	0	0	0		0,20
	6/11/2019	722	7,3																				0	0	0	0		0,18
	18/11/2019	620	7,8				<2,22	<0,05	<0,10	0,35	<25					2	<1,0	<10			<3	<2	0	0	0	0		0,20
	10/12/2019											<25	82	<10	52	2	<1,0	<10	24	3,1								
Πλατεία																												

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017).