

Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Πλατεία	22/1/2019											<25	<50	<10	<10	1	<1,0	<10	21	3,5								
	11/2/2019																						<4	0	0			<0,05
	12/3/2019																						<4	0	0			<0,05
	27/5/2019											70	<50	<10	109	2	<1,0	<10	23	3,6			8	0	0			0,13
	10/9/2019	556	7,5																				7	0	0	18		0,09
	30/9/2019	560	7,4	15,68	55	35	32,2	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	14	3	<1,0	<10	22	3,9			6	0	0			0,09
Δημοτικό σχολείο	30/9/2019	555	7,5																				<4	0	0	12		0,10
	5/11/2019																						8	0	0			<0,05
Παιδικός σταθμός	11/2/2019											<25	<50	<10	15	1	<1,0	<10	21	3,8			<4	0	0			<0,05
	12/3/2019											28	<50	<10	39	2	<1,0	<10	21	3,7			<4	0	0			<0,05
	9/4/2019																						6	0	0			<0,05
	27/5/2019	541	7,6	15,01	53	33	32,0	<2,22	<0,05	<0,10													6	0	0			0,13
	31/7/2019	540	7,5	14,78	58	29	30,0	<2,22	<0,05	<0,10													5	0	0			0,12
	10/9/2019																						6	0	0			0,07
	9/12/2019											<25	<50	<10	28	2	<1,0	<10	21	3,7								
Κοινότητα	25/6/2019	551	7,5																				0	0	0	12		<0,05
	18/11/2019	567	7,6					<2,22	<0,05	<0,10	0,30	<25										<3	<2	0	0	0	0	0,11
Εκκλησία	12/8/2019																						0	0	0			0,20

(1) Όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),