

Δημοτικό Διαμέρισμα Αρναίας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία Δειγμ/ψιας	Ημ/νία Παραλαβής Αποψιτων	Αγωγ.	pH	°D	Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	Cl <sup>-</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	(F)	B	Cu	Fe	Mn	Zn	As	Cd	Cr	Ni	Pb	Ολ.Κολοβ.	E.Coli	Εντερόκοκκοι	ΟΜΧ 22C	ΟΜΧ 37C	Υπολ.Χλώριο
			μS/cm	>6,5& <9,5		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/mL
	(1)		2500					250	50	0,5	0,5		1	2000	200	50		10	5	50	20	10	0	0	0			(2)
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																												
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	2/12/2015	29/1/2016												<25	<50	<10	<10	<1	<0,5	<10	<10	4						
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	22/12/2015	29/1/2016												<25	<50	<10	12	<1	<0,5	<10	<3	<2						
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	31/3/2016	7/4/2016												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	<3	2						
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	31/3/2016	7/4/2016	444	7,2	11,65	51	19	16,1	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10										0	0	0	0	0	0,23
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	12/4/2016	21/4/2016																					0	0	0	0	0	0,25
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	10/5/2016	18/5/2016																					0	0	0	0	0	<0,05
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	8/6/2016	16/6/2016	215	7,1	5,15	27	6	10,5	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10										2	0	0	10	12	0,10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	8/6/2016	24/6/2016												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	<3	3						
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	7/7/2016	15/7/2016																					4	0	0	8	10	0,12
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	2/11/2016	11/11/2016												<25	<50	<10	14	<1	<1,0	<10	<3	2						
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	2/11/2016	11/11/2016																					0	0	0	0	0	0,14
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	7/12/2016	15/12/2016												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	<3	5	0	0	0	0	0	0,09
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	7/4/2017	18/4/2017	421	6,9	10,75	51	16	15,5	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10															
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	7/4/2017	27/4/2017												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	<3	3						
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	11/4/2017	27/4/2017																					0	0	0	0	0	0,22
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	16/5/2017	29/5/2017	341	7,0	8,06	38	12	18	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	<3	3	0	0	0	0	0	0,23
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	15/6/2017	23/6/2017																					2	0	0	10	8	0,15
Σ.Υ. ΛΥΚΕΙΟ	25/7/2017	7/8/2017																					0	0	0	0	0	0,21
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	22/8/2017	7/9/2017	318	7,2	7,39	34	11	12,4	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10										0	0	0	0	0	0,22
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	9/10/2017	23/10/2017																					<4	0	0	6	9	0,06
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	8/11/2017	20/11/2017	357	6,9	8,96	41	14	13,6	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10										0	0	0	0	0	<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	8/11/2017	27/11/2017												<25	<50	<10	13	<1	<1,0	<10	<3	<2						
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ Δ.ΑΡΝΑΙΑΣ	12/12/2017	18/1/2018	403	7,2	10,98	43	21	14,6	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10										0	0	0	0	0	0,12
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ Δ.ΑΡΝΑΙΑΣ	12/12/2017	9/2/2018												<25	<50	<10	62	<1	<1,0	<10	5	3						
Σ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	16/1/2018	25/1/2018																					0	0	0	0	0	0,20
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	16/1/2018	25/1/2018	305	6,6	7,62	31	14	12,6	<2,22	<0,05	<0,05	1,40	0,14										0	0	0	0	0	0,22
Σ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	21/2/2018	7/3/2018																					0	0	0	0	0	0,17
Σ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	22/3/2018	29/3/2018																					0	0	0	0	0	0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	22/3/2018	29/3/2018																					0	0	0	0	0	<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	18/4/2018	27/4/2018												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	<3	4						
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	18/4/2018	27/4/2018																					0	0	0	3	5	<0,05
Σ.Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ	18/4/2018	27/4/2018																					0	0	0	4	6	<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	10/5/2018	16/5/2018	288	7,1																			4	0	0	12		<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	14/6/2018	26/6/2018																					4	0	0			0,08
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	14/6/2018	26/6/2018																					<4	0	0			0,08
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	12/7/2018	24/7/2018	427	7,2																			7	0	0	22		<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	12/7/2018	24/7/2018	427	7,2	11,42	46	21	18	<2,22	<0,05			<0,10										6	0	0			<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	12/7/2018	25/7/2018												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	20	1						
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	22/8/2018	5/9/2018																					5	0	0			<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	22/8/2018	5/9/2018																					12	0	0			<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	19/9/2018	12/10/2018																					<4	0	0			0,17
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	19/9/2018	15/10/2018												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	<1,0						
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	9/10/2018	19/10/2018		7,3																			<4	0	0	6		<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	9/10/2018	15/10/2018																					<4	0	0	6		<0,05
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	10/12/2018	17/12/2018	289	6,7																			<4	0	0	6		0,08
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	10/12/2018	20/12/2018												<25	<50	<10	<10	<1	<1	<10								

(1) Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892B/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΤ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630B/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγιεινολογικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)