

Διαμέρισμα Αρναίας	ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ													ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
	Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Δημοτικό Σχολείο	24/2/2020																						0	0	0			0,22
	10/3/2020											<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	18	1,1			0	0	0			0,14
	12/5/2020											<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	16	<1,0								
	3/6/2020											<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	18	<1,0			0	0	0			0,13
	14/9/2020	421	7,3	10,98	48	18	20,0	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	1,1			0	0	0			0,05
	5/10/2020	430	7,2	10,98	46	19	20,8	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	19	1,2			0	0	0			0,16
Εκκλησία	14/1/2020	426	7,3	12,10	53	20	17,0	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	1,1			0	0	0			0,07
	3/8/2020	433	7,2	12,32	51	23	19,0	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	120	<1	<1,0	<10	18	1,4			0	0	0			0,07
	4/11/2020	550	7,4																				0	0	0	0		0,16
	10/12/2020																						<4	0	0			<0,05
Δημαρχείο	6/7/2020																						<4	0	0			0,13
	16/11/2020						<2,22	<0,05	<0,10	0,24	<25				<1	<1,0	<10											
Πλατεία	14/1/2020																						<4	0	0			0,05
	24/2/2020	434	7,2	12,10	52	21	17,9	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	1,1			0	0	0			0,24
	10/3/2020	197	6,8	5,38	30	5	14,9	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	1,1			0	0	0			0,13
	22/4/2020	303	7,0	6,27	38	<5	13,9	<2,22	<0,05	<0,10													0	0	0			0,07
	12/5/2020	295	7,0	7,62	32	14	13,4	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	16	<1,0			0	0	0			0,11
	3/6/2020																						<4	0	0			0,14
	14/9/2020	422	7,3																				0	0	0	0		0,06
	5/10/2020	431	7,2																				0	0	0	0		0,17
	4/11/2020	551	7,4																				0	0	0	0		0,15
Περιοχή Γυμνάσιο																												

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),