Διαμέρισμα **Αρναίας**		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ											ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	^{0}D	Ca^{++} mg/L	Mg^{++} mg/L	Cl^- mg/L	NO_3^- mg/L	NO_2^- mg/L	NH_4^+ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	OMX 22C /mL	OMX 37C /mL	Υπολ.Χλώ mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Δημοτικο Σχολείο	20/1/2021	527	7,4	17,70	65	37	23,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	21	1,6			0	0	0			<0,05
	3/2/2021	418	7,2	11,42	49	20	19,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	12	<1	<1,0	<10	17	1,2			0	0	0			<0,05
	10/3/2021	364	7,1	10,30	43	18	17,0	<2,22	<0,05		0,20		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	18	<1,0			0	0	0			0,20
	6/4/2021																							0	0	0			0,07
Οικία Κέντρο	20/1/2021	526	7,4	17,25	62	37	23,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	20	1,6			0	0	0			<0,05
	11/10/2021	450	7,4																					6	0	0	18		0,09
Εκκλησία	6/4/2021	290	6,8	8,51	32	17	13,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	10	<1	<1,0	<10	15	1,0			0	0	0			0,08
	11/5/2021	343	7,1	9,63	38	18	18,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	15	1,1			0	0	0			0,15
	7/6/2021	319	7,1	9,18	40	16	17,1	<2,22	<0,05		<0,10													0	0	0			<0,05
	21/7/2021	461	7,4	12,77	51	25	22,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	23	1,4			0	0	0			0,10
	23/8/2021	392	7,0																					0	0	0	0		0,12
	20/9/2021	414	7,3	12,54	48	25	18,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	18	1,3			8	0	0			<0,05
	11/10/2021	449	7,4	13,22	55	24	18,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	14	<1	<1,0	<10	22	1,4			8	0	0			0,11
	3/11/2021	502	7,4	15,01	63	27	21,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	21	1,6			0	0	0			0,30
ζίνα Πυροσβεστικού Κλιμ	18/10/2021																							0	0	0			0,18
Πλατεία	3/2/2021																							0	0	0			<0,05
	10/3/2021																							0	0	0			0,20
	11/5/2021	346	7,1	9,86	38	19	19,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	16	1,1			0	0	0			0,14
	7/6/2021	315	7,0	8,96	39	15	17,1	<2,22	<0,05		<0,10													0	0	0			<0,05
	21/7/2021	464	7,4	12,99	52	25	23,2	<2,22	<0,05		<0,10													0	0	0			0,09
	20/9/2021	405	7,1																					6	0	0	13		<0,05
Κοινότητα	10/3/2021	355	7,1	10,53	42	20	15,5	<2,22	<0,05		0,16		<25	1	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	<1,0			0	0	0			0,21
Δεξαμενή Αρναίας	18/10/2021																							0	0	0			0,47
ΚΕΠ	18/10/2021																							0	0	0			0,19
ουζίνα Δημοτικού Σχολεί	18/10/2021																							0	0	0			0,36
Hotel Αλέξανδρος	3/11/2021	489	7,4																					0	0	0	0		0,28
Γυμνάσιο	3/11/2021	492	7,4	14,78	63	26	21,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	20	1,6			0	0	0			0,28
Οικία κοντά στην εκκλησί	3/11/2021																							0	0	0			0,30
Μητρόπολη	3/11/2021																							0	0	0			0,29
Δημαρχείο	3/11/2021																							0	0	0			0,28
Παιδική Χαρά	17/11/2021							<2,22	<0,05		<0,10	0,26	<25				<1	<1,0	<10			<3	<2						
	8/12/2021												<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	1,2			0	0	0			0,24
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																												
Μνημείο																												
Αγ. Χριστόφορος																												

Σκοτωμένου																													
Κερασιά																													
ΠΗΓΕΣ																													
Πλάτανος	18/10/2021																							265	180	210			

[(1)]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «*ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης*

[(2)]≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),