Δημοτικό Διαμέρισμα **Βαρβάρας**			ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
			Αγωγ. μS/cm	pH	^{0}D	Ca^{++} mg/L	Mg^{++} mg/L	Cl^- mg/L	NO_3^- mg/L	NO_2^- mg/L	NH_4^+ mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	ΟΜΧ 22 /mL	ΟΜΧ 37 /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L
	(1)		2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	2000	200,00	50,00		10,000	5,0000	50,000	20,000	10,000	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία	Ημ/νία Παραλαβής Αποτ/των																									
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																											
ΠΛΑΤΕΙΑ	17/2/2016	9/3/2016	402	7,2	12,1	67	12	9,5	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	132	<10	<10	1	<1,0	<10	<3	3						
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	31/3/2016	7/4/2016																				2	0	0	7	11	0,05
ΠΛΑΤΕΙΑ	12/4/2016	21/4/2016	465	7,3	14,11	84	10	12,1	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	15,00	<1	<1,0	<10	<3	<2	2	0	0	5	7	0,06
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	10/5/2016	18/5/2016																				3	0	0	7	11	0,06
ΕΙΣΟΔΟΣ	8/6/2016	16/6/2016																				3	0	0	8	12	0,08
ΕΙΣΟΔΟΣ	7/7/2016	15/7/2016											<25	<50	<10	2925	<1	<1,0	<10	<3	4	6	0	0	12	15	0,07

(1) Παραμετρικη Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)