

Δεβελίκι	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ										ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	^o D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	Ε.Coli /100mL	Εντερόκοκκο /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L
	(1)	2500	>6,5&<9,5				250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50							0	0	0			
Σημεία Υδροληψίας	Ημ/νία Δειγμ/νίας	Ημ/νία Παραλαβής Από/των																								
ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΕΝΤΡΟ	9/5/2016	18/5/2016	604	7,5	18,37	34	59	29,2	15,9	<0,05	<0,05	<0,10									8	0	0	16	25	<0,05
ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΕΝΤΡΟ	9/5/2016	30/5/2016										<25	<50	<10	23	3	<1,0	<10	<3	<2						
Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΒΕΡΝΑ	7/6/2016	16/6/2016																			8	0	0	18	24	<0,05
ΚΑΦΕΝΕΙΟ	6/7/2016	15/7/2016																			8	0	0	14	19	<0,05
Σ.Υ. ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ	25/7/2017	7/8/2017																			0	0	0	0	0	0,21
Σ.Υ.ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ	21/8/2017	7/9/2017																			5	0	0	10	12	<0,05

⁽¹⁾ Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892B/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630B/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»
Αποδεκτό από τους καταναλωτές και ανευ ασυνήθους μεταβολής