

Οικισμός Δεβελίκι		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	^o D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Πολ.Χλώρ mg/L	
	(1)	2500	>6,5&<9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50			10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Οικία Κέντρο	11/5/2022																							0	0	0			<0,05	
Παραλία	5/4/2022	510	7,7	17,47	30	58	27,8	17,01	<0,05		0,16		<25	<50	<10	13	3	<1,0	<10	17	2,4			<4	0	0			<0,05	
	13/7/2022	566	7,7	17,47	29	58	29,0	17,10	<0,05		0,14													15	0	0			0,09	
	16/8/2022	564	7,6																					8	0	0	65		<0,05	
	12/9/2022	573	7,7																					14	0	0	68		<0,05	
	6/10/2022	554	7,5																					6	0	0	15		<0,05	
	2/11/2022	571	7,8																					15	0	0	63		<0,05	
Παραλία Βρύση	11/5/2022	567	7,7	17,47	34	55	29,2	16,92	<0,05		0,18		<25	<50	<10	27	3	<1,0	12	19	2,7			0	0	0			<0,05	
	15/6/2022	565	7,7	17,47	30	57	31,2	17,19	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	23	4	<1,0	<10	18	2,6									
Ταβέρνα Κέντρο	15/6/2022	566	7,7	17,47	30	57	30,2	17,23	<0,05		<0,10																		<0,05	
Πλατεία	15/6/2022																												<0,05	
	8/12/2022							16,57	<0,05		<0,10	0,17	<25																	
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017).

μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)