

Δημοτικό Διαμέρισμα Γοματίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ										ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία Δειγ/ψίας	Ημ/νία Παραλαβής Αποτ/των	Αγωγ.	pH	°D	Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	Cl <sup>-</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	B	Cu	Fe	Mn	Zn	As	Cd	Cr	Ni	Pb	Ολ.Κολοβ.	E.Coli	Εντερόκοκκοι	ΟΜΧ 22C	ΟΜΧ 37C
			μS/cm	>6,5&< 9,5		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	/100mL	/100mL	/100mL	/mL
	(1)		2500					250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50		10	5	50	20	10	0	0	0		
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία Δειγ/ψίας	Ημ/νία Παραλαβής Αποτ/των																								
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																										
ΠΛΑΤΕΙΑ	7/10/2015	29/1/2016											<25	77	<10	270	2	<0,5	<10	<3	4					
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ	3/12/2015	29/1/2016											<25	73	<10	325	1	<0,5	<10	<3	<2					
ΠΛΑΤΕΙΑ	22/12/2015	29/1/2016											<25	350	<10	4820	<1	1,7	<10	<3	46					
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	15/9/2015	29/1/2016										<0,10	<25	127	120	<10	11	<0,5	<10	18	3					
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	3/12/2015	5/2/2016										<0,10	<25	52	26	27	3	<0,5	<10	8	3					
ΠΛΑΤΙΑ	31/3/2016	7/4/2016											<25	120	<10	142	<1	<1,0	<10	<3	2					
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ	31/3/2016	7/4/2016											<25	<50	<10	46	<1	<1,0	<10	<3	3					
ΠΛΑΤΕΙΑ	30/3/2016	7/4/2016																				5	0	0	8	9
ΠΛΑΤΕΙΑ	11/4/2016	21/4/2016	630	7,4	18,14	112	11	26,2	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	94	<1	<1,0	<10	<3	<2	2	0	0	6	8
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ	9/5/2016	18/5/2016																				5	0	0	14	18
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	7/6/2016	16/6/2016	631	7,2	17,92	101	17	28,0	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10										6	0	0	14	19
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	7/6/2016	24/6/2016											<25	<50	<10	108	<1	<1,0	<10	<3	<2					
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	6/7/2016	15/7/2016																				2	0	0	10	15
ΠΛΑΤΕΙΑ	7/12/2016	15/12/2016	631	7,4	16,58	102	10	28,0	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	76	11	89	<1	<10	<3	3						

(1) Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892B/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630B/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)

