

Δημοτικό Διαμέρισμα Γοματίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κοιλ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	πολ.Χλώρ mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Πλατεία	21/1/2021	594	7,4	17,70	52	45	30,0	16,88	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	194	<1	<1,0	<10	23	4,1				0	0	0			<0,05
	4/2/2021	591	7,4	17,47	55	42	28,0	14,66	<0,05	0,17		<25	<50	<10	162	1	<1,0	<10	20	3,8				4	0	0			<0,05
	10/3/2021	555	7,4	17,25	51	44	31,0	14,8	<0,05	0,16		48	<50	<10	106	<1	<1,0	<10	20	4,3				9	0	0			<0,05
	6/4/2021	592	7,4	17,25	56	41	29,0	14,97	<0,05	<0,10		<25	1	<10	238	<1	<1,0	<10	16	3,1				0	0	0			<0,05
	12/5/2021	593	7,4	18,37	61	43	29,0	13,78	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	210	1	<1,0	10	19	3,6				8	0	0			<0,05
	7/6/2021	588	7,5	18,37	58	45	27,2	10,37	<0,05	0,15														5	0	0			<0,05
	21/7/2021	604	7,6	17,47	58	41	30,2	14,88	<0,05	0,13														12	0	0			<0,05
	24/8/2021	598	7,2																					18	<4	20	25		<0,05
	21/9/2021																							8	0	0			<0,05
	7/10/2021																							<4	0	0			<0,05
	2/11/2021	593	7,6																					15	0	0	28		<0,05
	17/11/2021	585	7,3				11,92	<0,05	<0,10	0,20	<25				<1	<1,0	<10			<3	<2		8	0	0	25		<0,05	
	9/12/2021	576	7,4																					<4	0	0	8		<0,05
Γήπεδο	10/3/2021																							11	0	0			<0,05
	12/5/2021																							12	0	0			<0,05
	7/6/2021	592	7,6	18,59	59	45	27,2	11,92	<0,05	0,13														8	0	0			<0,05
Δημοτικό Σχολείο	21/1/2021	593	7,3	17,70	57	42	30,0	16,52	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	312	<1	<1,0	<10	22	4,1				0	0	0			<0,05
	6/4/2021																							0	0	0			<0,05
	21/7/2021	605	7,6	17,70	59	41	31,2	14,93	<0,05	0,14														10	0	0			<0,05
	24/8/2021																							18	0	0			<0,05
	9/12/2021	564	7,4	17,47	55	43	30,0	10,68	<0,05	0,14		<25	<50	<10	154	<1	<1,0	<10	22	3,2				<4	0	0			<0,05
κή βρύση Κατασκήνωση Αγί	8/6/2021	557	7,7	17,47	29	58	28,2	17,23	<0,05	<0,10														0	0	0			<0,05
Οικία Κέντρο																													
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ																													
ΠΗΓΕΣ																													

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ 1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017).