

Δημοτικό Διαμέρισμα Γοματίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κοιλ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5&<9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Πλατεία	12/1/2022	589	7,3	17,25	58	40	25,0	13,16	<0,05	0,12		<25	112	<10	102	3	<1,0	<10	17	2,6			<4	0	0			<0,05
	2/2/2022	572	7,4	16,80	48	44	29,0	4,74	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	146	1	<1,0	<10	19	4,0			0	0	0			<0,05
	2/3/2022	573	7,3	17,02	53	42	28,8	2,79	<0,05	0,11		<25	59	<10	124	<1	<1,0	<10	19	4,2			8	0	0			<0,05
	2/3/2022																						22	0	0			
	5/4/2022	523	7,5	17,70	90	22	27,8	6,73	<0,05	0,14													6	0	0			<0,05
	11/5/2022																						0	0	0			<0,05
	15/6/2022	593	7,4	17,47	91	20	29,2	3,99	<0,05	<0,10													8	0	0			<0,05
	13/7/2022																						12	0	0			0,13
	16/8/2022																						12	0	0			<0,05
	12/9/2022																						12	0	0			<0,05
	6/10/2022	586	7,3																				8	0	0	18		<0,05
	2/11/2022	600	7,5																				8	0	0	37		<0,05
	8/12/2022						3,94	<0,05	<0,10	0,19	<25					<1	<1,0	<10			<3	<2						
Δημοτικό Σχολείο	12/1/2022	582	7,2	17,02	50	44	27,0	22,42	<0,05	0,13		<25	120	<10	100	3	<1,0	<10	16	3,3			4	0	0			<0,05
	2/2/2022	573	7,3	17,02	52	42	30,0	4,65	<0,05	0,11		<25	<50	<10	192	<1	<1,0	<10	20	4,1			0	0	0			<0,05
	2/3/2022	573	7,3	16,80	52	41	28,8	3,81	<0,05	0,12		<25	88	<10	167	<1	<1,0	<10	19	4,2			6	0	0			<0,05
	2/3/2022																						20	0	0			
	5/4/2022	528	7,4	17,70	91	22	28,8	2,92	<0,05	0,17		<25	58	<10	178	1	<1,0	<10	21	3,8			5	0	0			<0,05
	11/5/2022	594	7,5	18,14	94	22	29,2	4,96	<0,05	0,12		<25	<50	<10	122	1	<1,0	<10	18	2,7			0	0	0			<0,05
	13/7/2022	592	7,5	17,02	66	34	31,0	12,76	<0,05	0,12													8	0	0			0,13
	16/8/2022	597	7,4																				7	0	0	58		<0,05
	2/11/2022	601	7,5																				9	0	0	28		<0,05
κή βρύση Κατασκήνωση Αγί	15/6/2022	573	7,7	17,70	32	57	30,2	17,23	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	26	4	<1,0	<10	<10	<1,0			6	0	0			<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																												
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ																												
ΠΗΓΕΣ																												

(1)όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2)≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ 1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)