

Δημοτικό Διαμέρισμα Ιερισσού			ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
			Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία Δειγμ/ψίας	Ημ/νία Παραλαβής Αποτ/των	2500	>6,5&< 9,5			250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50		10	5	50	20	10	0	0	0			(2)	
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																											
ΓΥΜΝΑΣΙΟ	15/9/2015	29/1/2016											<25	<50	<10	25	1	<0,5	<10	<3	3						
ΠΑΡΑΛΙΑ	3/12/2016	29/1/2016											<25	<50	<10	11	<1	<0,5	<10	<3	<2						
ΓΥΜΝΑΣΙΟ	22/12/2015	29/1/2016											<25	<50	<10	17	1	<0,5	<10	<3	<2						
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	15/9/2015	5/2/2016										0,16	<25	<50	21	32	3	<0,5	<10	4	<2						
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	3/12/2015	5/2/2016										0,15	<25	58	32	26	6	<0,5	<10	<3	<2						
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩ	30/3/2016	7/4/2016											<25	68	<10	<10	2	<1,0	<10	<3	<2						
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩ	30/3/2016	7/4/2016	539	7,2	13,66	72	16	29,2	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10									0	0	0	0	0	0,20	
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩ	11/4/2016	21/4/2016																			0	0	0	0	0	0,24	
ΓΤΡ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	12/4/2016	21/4/2016	950	7	19,49	98	25	117,8	14,84	<0,05	<0,05	0,12									10	0	0	20	25		
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩ	9/5/2016	18/5/206																			0	0	0	0	0	0,20	
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩ	7/6/2016	16/6/2016	592	7,2	15,9	79	21	29	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10									0	0	0	7	9	0,19	
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩ	7/6/2016	24/6/2016											<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	<3	<2						
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	6/7/2016	15/7/2016																			0	0	0	9	12	0,14	
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	1/11/2016	11/11/2016																			0	0	0	0	0	0,15	
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	1/11/2016	11/11/2016											<25	<50	<10	37	2	<1,0	<10	<3	2						
ΚΑΦΕ ΟΑΣΗ	7/12/2016	15/12/2016											<25	<50	13	18	2	<1,0	<10	<3	2	0	0	0	0	0,35	
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	7/12/2016	12/12/2016																			0	0	0	0	0	0,40	
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	3/4/2017	7/4/2017	818	7	23,97	115	34	30	<2,22	<0,05	<0,05																
Σ.Υ. ΠΑΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	3/4/2017	7/4/2017	819	7,1	22,85	114	30	28	<2,22	<0,05	<0,05																
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	5/4/2017	7/4/2017	818	7,1	24,42	122	32	31	<2,22	<0,05	<0,05																
Σ.Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΟΥΣΑ	5/4/2017	7/4/2017	816	7,1	24,86	120	35	31	<2,22	<0,05	<0,05																
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	5/4/2017	27/4/2017											<25	<50	<10	13	2	<1,0	<10	<3	<2						
Σ.Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΟΥΣΑ	5/4/2017	27/4/2017											<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	<3	<2						
Σ.Υ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΦΕ	11/4/2017	27/4/2017																			0	0	0	0	0	0,23	
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	9/6/2017	20/6/2017	536	7,2	14,78	72	20																				
Σ.Υ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΚΕΝΤΡΟ	14/6/2017	23/6/2017											<25	<50	<10	74	2	<1,0	<10	<3	<2	0	0	0	0	0,20	
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	25/7/2017	7/8/2017																			0	0	0	0	0	0,23	
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	22/8/2017	7/9/2017	571	7,1	14,34	72	18	28,8	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10									0	0	0	0	0	0,20	
Σ.Υ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ	11/9/2017	27/9/2017																			<4	0	0	2	3	0,15	
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	9/10/2017	23/10/2017																			0	0	0	5	8	0,11	
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	8/11/2017	20/11/2017	506	6,9	12,77	64	17	29,2	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10									0	0	0	12	15	0,11	
Σ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	8/11/2017	27/11/2017											<25	<50	<10	48	2	<1,0	<10	<3	<2						

(1) Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892B/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630B/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγιεινομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)