

Δημοτικό Διαμέρισμα Ιερισσού		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώρ. mg/L	
	(1)	2500	>6,5&< 9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)	
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Πλατεία καφε	25/2/2020	553	7,4	14,56	73	19	29,8	2,35	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	29	3,8					0	0	0		0,20
	6/10/2020	559	7,3																							0	0	0	0	0,24
Πλατεία	11/3/2020	573	7,1	15,23	71	23	31,8	2,57	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	31	4,0					0	0	0		0,13
	23/4/2020	508	7,2	13,89	70	18	25,8	<2,22	<0,05		<0,10															0	0	0		0,14
	11/5/2020												<25	1200	<10	36	4	<1,0	<10	25	3,3									
	16/11/2020	507	7,3					<2,22	<0,05		0,46	<0,10	<25				3	<1,0	<10			<3	<2	0	0	0	0		0,20	
Δημαρχείο	4/8/2020	540	7,4	13,89	71	17	28,0	2,70	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	20	3,4					0	0	0		0,22
Κιάσκι	11/3/2020	563	7,2	16,13	67	30	31,8	2,61	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	32	4,0					0	0	0		0,14
	11/5/2020												<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	26	3,4					0	0	0		0,16
	4/6/2020												<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	26	3,3					4	0	0		0,12
	7/7/2020																									0	0	0		0,15
	15/9/2020	523	7,3	12,77	66	16	27,0	2,44	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	23	3,2					12	0	0		0,31
	6/10/2020	562	7,3	15,01	70	23	26,8	2,97	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	22	3,7					0	0	0		0,20
Οικία Παραλία	15/1/2020	591	7,5	15,25	77	19	29,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	94	2	<1,0	<10	39	2,5					0	0	0		0,22
													<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	26	3,3					0	0	0		0,17
	7/7/2020	539	7,3																							0	0	0	0	0,17
	15/9/2020	525	7,3																							0	0	0	0	0,27
Οικία Παραλία Περίπτερο	5/11/2020	551	7,3																							0	0	0	0	0,20
	10/12/2020	500	7,3										<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	28	3,2					0	0	0	0	0,18
Πυροσβεστική Υπηρεσία	5/11/2020	543	7,7																							0	0	0	0	0,21
ογιστικό Γραφείο ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ	16/11/2020	437	7,3																							0	0	0	0	0,20

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)