

Δημοτικό Διαμέρισμα Μ.Παναγιάς		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
	Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ.	Ε.Κολι	Εντερ.	ΟΜΧ 220	ΟΜΧ 370	πολ.Χλώρ
																							/100mL	/100mL	/100mL	/mL	/mL	mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Γυμνάσιο	11/3/2021	440	7,6	12,99	65	17	14,0	<2,22	<0,05		<0,10												0	0	0			<0,05
	23/7/2021																						6	0	0			0,09
	8/12/2021	439	7,5	12,99	72	13	16,0	<2,22	<0,05		<0,10												0	0	0			<0,05
Είσοδος χωριού	2/11/2021	450	7,6	13,44	68	17	16,5	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	21	<1	<1,0	<10	16	3,4			0	0	0			0,06
Πλατεία	2/11/2021	454	7,6																				0	0	0	0		0,06
Περιοχή Γυμνάσιο	21/1/2021	463	7,6	12,99	68	15	18,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	32	<1	<1,0	<10	16	3,4			0	0	0			<0,05
	3/2/2021	451	7,6	12,32	67	13	15,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	26	<1	<1,0	<10	16	3,7			<4	0	0			<0,05
	11/3/2021	440	7,6	12,99	65	17	14,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	1	<10	34	1	<1,0	<10	15	3,4								
	6/4/2021	445	7,4	13,66	69	17	14,0	2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	63	<1	<1,0	<10	14	3,7			0	0	0			0,05
	11/5/2021	436	7,6	12,54	71	11	16,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	28	<1	<1,0	<10	16	3,3			0	0	0			<0,05
	8/6/2021	445	7,6	13,89	69	18	14,1	<2,22	<0,05		<0,10												0	0	0			<0,05
	23/7/2021	454	7,6	13,44	68	17	15,1	<2,22	<0,05		<0,10												0	0	0			0,12
	23/8/2021	445	7,3																				0	0	0	0		<0,05
	20/9/2021	461	7,5																				0	0	0	0		<0,05
	11/10/2021	465	7,5																				0	0	0	0		<0,05
	17/11/2021						<2,22	<0,05		<0,10	0,21	<25				<1	<1,0	<10				<3	<2					
	8/12/2021											<25	1	<10	82	<1	<1,0	<10	14	3,5								
Εκκλησία	21/1/2021	458	7,5	13,22	65	18	19,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	43	<1	<1,0	<10	15	3,4			0	0	0			<0,05
	6/4/2021	443	7,5	13,22	68	16	14,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	69	12	<10	<1	<1,0	<10	14	3,7								
	8/6/2021																						0	0	0			<0,05
	23/7/2021	455	7,7	13,66	69	17	16,1	<2,22	<0,05		<0,10																	
	20/9/2021	452	7,6	13,89	73	16	17,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	0,1	16	<1	<1,0	<10	15	3,6								
	11/10/2021	465	7,5	14,11	75	16	18,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	24	<1	<1,0	<10	96	6,8			0	0	0			<0,05
	2/11/2021	451	7,6	13,66	69	17	17,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	37	<1	<1,0	<10	16	3,4			0	0	0			0,06
Κοινότητα	11/3/2021																						0	0	0			<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																												
Αγ. Φανούριος																												
Δεξαμενή ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ																												
Δεξαμενή ΚΑΡΟΥΔΕΣ																												
Δεξαμενή ΑΜΠΟΛΙΑ																												
Δεξαμενή ΓΛΑΣ																												
Κουλάκη	21/7/2021	959	7,1	30,02	159	34	80,5	<2,22	<0,05		<0,10	<25	364	92	118	3	<1,0	<10	31	2,5			88	15	23			
ΠΗΓΕΣ																												

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «πιοιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ 1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδιοενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)