

Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Ρόδων		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Εκκλησία	21/1/2021	575	7,4	14,78	67	24	39	8,95	<0,05		0,1	<25	<50	<10	27	<1	<1,0	<10	48	2,7			0	0	0			0,12
	4/2/2021																						0	0	0			0,37
	11/3/2021	439	7,6	11,42	48	20	45,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	1160	212	22	1	<1,0	<10	38	2,8			0	0	0			0,20
	12/5/2021	634	7,3	17,02	78	27	60,0	17,99	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	38	3	<1,0	<10	49	3,3			0	0	0			0,16
	8/6/2021																						<4	0	0			0,14
	23/7/2021																						0	0	0			0,20
	24/8/2021	766	7,3																				0	0	0	0		0,21
	21/9/2021																						0	0	0			0,16
	17/11/2021	636	7,4					12,76	<0,05		0,1	0,48	<25									<3	<2	0	0	0	0	0,14
	8/12/2021	459	7,6																				0	0	0	0		0,20
Παραλία	11/3/2021																						0	0	0			0,20
	7/4/2021	463	7,7	11,65	56	17	44,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	91	10	11	<1	<1,0	<10	28	2,6			0	0	0			0,17
	7/10/2021																						0	0	0			0,14
	9/12/2021											<25	82	<10	<10	2	<1,0	<10	36	2,8			0	0	0			0,22
Δημοτικό σχολείο	12/5/2021																						0	0	0			0,15
	8/6/2021																						<4	0	0			0,15
	23/7/2021																						0	0	0			0,22
	24/8/2021																						0	0	0			0,23
Καφέ Στάση	2/11/2021	514	7,6																				0	0	0	0		0,19
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																												
Θέση 1 Βυρητικό																												
Γ3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ																												

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)