

Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 220 /mL	ΟΜΧ 370 /mL	Υπολ.Χλώρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Δημοτικό Σχολείο																													
Πλατεία	3/2/2021	491	7,4	14,34	59	27	21	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	27	3	<1,0	<10	18	4,6			0	0	0			<0,05
	10/3/2021	368	7,4	9,18	42	15	18	<2,22	<0,05		0,16		0,3	60	<10	28	<1	<1,0	<10	20	3,7			0	0	0			0,08
	6/4/2021	377	7,3	9,86	44	16	15	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	13	1	<1,0	<10	20	4,2			0	0	0			<0,05
	11/5/2021	374	7,3	9,63	50	15	18	2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	27	2	<1,0	<10	20	4,7			0	0	0			<0,05
	7/6/2021	394	7,4	11,20	52	17	16,1	<2,22	<0,05		0,12													0	0	0			<0,05
	21/7/2021	386	7,5	10,30	48	16	18,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	70	<10	<10	1	<1,0	<10	22	4,4			4	0	0			<0,05
	23/8/2021	382	7,2																					0	0	0	0		<0,05
	20/9/2021	488	7,5																					4	0	0	9		<0,05
	11/10/2021	479	7,6	14,34	61	25	23	<2,22	<0,05		0,11		<25	<50	<10	34	2	<1,0	<10	21	4,1			<4	0	0			<0,05
	3/11/2021	368	7,2	9,18	44	13	17	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	44	3	<1,0	<10	20	3,8			0	0	0			0,48
	17/11/2021							<2,22	<0,05		0,3	<0,10	<25				3	<1,0	<10			<3	<2						
	8/12/2021												<25	<50	<10	36	2	<1,0	<10	18	3,8			5	0	0			<0,05
Δημοτικό Σχολείο	3/11/2021	365	7,4																					0	0	0	0		0,47
Οικία Τέρμα Αριστερά																													
Οικία Κέντρο	20/1/2021	393	7,4	11,42	46	21	17,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	17	5,1			0	0	0			<0,05
	6/4/2021																							0	0	0			<0,05
	11/5/2021	375	7,3	9,41	50	14	17,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	32	2	<1,0	<10	18	4,8			0	0	0			<0,05
	7/6/2021	393	7,5	11,20	48	19	16,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	22	<1	<1,0	<10	21	4,4			0	0	0			<0,05
	20/9/2021	491	7,5	14,56	60	27	23,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	22	<1	<1,0	<10	21	4,4			7	0	0			<0,05
Εξοδος χωριού																													
Μίνι Μάρκετ Πλατεία	20/1/2021	392	7,4	10,75	47	18	17,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	20	5,0			0	0	0			<0,05
Πηγή Κατωβρύση	3/2/2021	298	7,1	8,06	38	12	18,0	5,54	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	5	<1,0	<10	14	2,2			0	0	0			
Κοινότητα	10/3/2021	363	7,3	9,63	43	16	18,0	<2,22	<0,05		0,14		<25	<50	<10	20	<1	<1,0	<10	21	3,7			0	0	0			0,06
	3/11/2021	367	7,2	9,18	44	13	17,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	17	3	<1,0	<10	20	3,8			0	0	0			0,49
Οικία Είσοδος χωριου	21/7/2021	387	7,5	10,75	50	17	18,1	<2,22	<0,05		0,11													6	0	0			<0,05
	11/10/2021	485	7,6																					5	0	0	22		<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
Πεπέρα Πριν τα φίλτρα																													
Πεπέρα Μετά τα φίλτρα																													
Ραφτάδικο																													
Αρδευτική Νο 1																													
Νέα																													
ΠΗΓΕΣ																													

(1)όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(5)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),
μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)