

Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου			ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
			Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	(F) mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L
	(1)		2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5		1	2000	200	50		10	5	50	20	10						(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία Δειγμ/ψιας	Ημ/νία Παραλαβής Αποστ/των																										
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	2/12/2015	29/1/2016																										
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	22/12/2015	29/1/2016																										
ΠΗΓΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	17/2/2016	9/3/2016	529	7,0	16,35	84	20	14,0	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	<10	10*	<1,0	<10	<3	3						
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ	17/2/2016	9/3/2016																										
ΠΗΓΗ ΤΖΙΛΙΝΙΚΑ	23/2/2016	9/3/2016	330	6,9	8,74	40	14	12,0	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	<10	24	1	<1,0	<10	<3	7					
ΠΗΓΗ ΤΖΙΛΙΝΙΚΑ	23/2/2016	9/3/2016																										
ΟΙΚΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ	31/3/2016	7/4/2016																										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	12/4/2016	21/4/2016	417	7,3	10,08	49	14	17,1	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	<10	1	<1,0	<10	<3	2	0	0	0	0	0	0,49
ΟΙΚΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ	10/5/2016	18/5/2016																										
ΟΙΚΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ	8/6/2016	16/6/2016																										
ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	7/7/2016	15/7/2016																										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	2/11/2016	11/11/2016																										
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	7/12/2016	15/12/2016																										
ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	11/4/2017	27/4/2017																										
Σ.Υ. ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΦΕ ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ	16/5/2017	29/5/2017	408	7,2	9,41	46	13	21,0	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	<3	3	0	0	0	0	0	0,40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	15/6/2017	23/6/2017																										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	25/7/2017	7/8/2017																										
Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	22/8/2017	7/9/2017																										
ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	9/10/2017	23/10/2017																										
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	9/10/2017	23/10/2017	425	7,2	11,42	51	19	19,4	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10															
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	23/10/2017	7/11/2017	421	7,2	10,98	55	15	17,9	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10															
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	23/10/2017	7/11/2017																										
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	8/11/2017	20/11/2017	427	7,1	10,98	54	15	14,1	<2,22	<0,05	<0,05		<0,10															
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	8/11/2017	27/11/2017																										
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	12/12/2017	18/1/2018																										
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	16/1/2018	25/1/2018	425	6,9	10,98	50	17	19,1	<2,22	<0,05	<0,05	0,29	0,24															
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	21/2/2018	7/3/2018																										
Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	22/3/2018	29/3/2018																										
Σ.Υ. ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	22/3/2018	29/3/2018																										
Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	22/3/2018	3/4/2018																										
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	18/4/2018	27/4/2018																										
Σ.Υ. ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ	18/4/2018	27/4/2018																										
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	10/5/2018	16/5/2018	435	7,5																								
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	14/6/2018	26/6/2018																										
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	12/7/2018	24/7/2018	437	7,6																								
Σ.Υ. ΕΞΟΔΟΣ	12/7/2018	24/7/2018	435	7,6	10,53	52	14	18,0	<2,22	<0,05			<0,10															
Σ.Υ. ΕΞΟΔΟΣ	12/7/2018	25/7/2018																										
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	25/7/2018	6/8/2018	500	7,5	13,89	57	26	21,0	<2,22	<0,05			<0,10	<25	<50	<10	29	1	<1,0	<10	20	3,6						
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	22/8/2018	5/9/2018																										
Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	19/9/2018	12/10/2018																										
Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	19/9/2018	15/10/2018																										
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	9/10/2018	19/10/2018		7,3																								
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	9/10/2018	15/10/2018																										
Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	10/12/2018	17/12/2018	508	7,4																								
Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	10/12/2018	20/12/2018																										

(1) Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)