

Δημοτικό Διαμέρισμα Ολυμπιάδας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κοιλ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Πολ.Χλώ. mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Εκκλησία	20/1/2021	257	7,5	5,6	30	6	13,5	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	21	11	<1,0	<10	12	1,8			0	0	0			<0,05
	3/2/2021	252	8,0	7,62	33	13	12,5	<2,22	<0,05		0,13		<25	<50	<10	14	12	<1,0	<10	27	2,1			<4	0	0			<0,05
	11/3/2021	342	7,1	7,17	37	9	46,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	64	<10	49	3	<1,0	<10	31	2,0			<4	0	0			0,11
	7/4/2021	239	8,1	6,27	36	5	14,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	0	15	13	<1,0	<10	<10	1,6			0	0	0			<0,05
	11/5/2021	270	8,1	7,39	39	8	15,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	15	<1,0	<10	14	2,1			0	0	0			<0,05
	7/6/2021	376	7,3	8,51	51	6	43,3	2,22	<0,05		<0,10													<4	0	0			<0,05
	21/7/2021	374	7,3	8,74	51	7	41,3	<2,22	<0,05		<0,10													6	0	0			<0,05
	23/8/2021	389	7,1																					0	0	0	0		0,09
	20/9/2021	335	7,3																					<4	0	0	7		<0,05
	11/10/2021	381	7,4	8,06	48	6	48,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	17	4	<1,0	<10	28	1,7			5	0	0			0,09
	3/11/2021	372	7,4																					<4	0	0	6		0,14
	17/11/2021	384	7,3					<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25				5	<1,0	<10			<3	<2	5	0	0	16		<0,05
	8/12/2021	372	7,5	8,51	46	9	52,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	78	4	<1,0	<10	24	2,2			<4	0	0			<0,05
Πλατεία	11/3/2021																							4	0	0			0,09
	11/5/2021																							0	0	0			<0,05
	7/6/2021																							<4	0	0			<0,05
	21/7/2021																							5	0	0			<0,05
	20/9/2021	338	7,3	7,17	40	7	32,0	<2,22	<0,05		0,1		<25	<50	<10	34	3	<1,0	<10	26	2,2			<4	0	0			<0,05
	11/10/2021	386	7,5																					8	0	0	25		0,07
	3/11/2021	371	7,4																					<4	0	0	7		0,15
	17/11/2021	384	7,4					<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25				5	<1,0	<10			<3	<2	<4	0	0	12		<0,05
	8/12/2021	366	7,5																					<4	0	0	6		<0,05
Παραλία	3/11/2021	372	7,4	8,51	41	12	49,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	56	5	<1,0	<10	24	1,9			<4	0	0			0,14
Καφέ Πριν την Κοινότητα																													
Δημοτικό σχολείο																													
Οικία Κέντρο	17/11/2021	384	7,3																					<4	0	0	10		<0,05
	8/12/2021	369	7,5																					<4	0	0	8		<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
Σχολείο	11/3/2021	359	7,6	9,86	53	11	30	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	28	5	<1,0	<10	33	1,6								
Μποδοδοσάκη	11/3/2021	346	7,2	8,74	51	7	22,5	<2,22	<0,05		<0,10		<25	4490	55	<10	3	<1,0	<10	25	1,8								
Μηλιές	11/3/2021	261	7,5	6,05	29	9	16,5	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	18	9	<1,0	<10	18	1,9								
Ξυδά	11/3/2021	329	6,7	6,5	27	12	73,5	<2,22	<0,05		<0,10		67	52	<10	<10	1	<1,0	<10	32	2,4								
ΠΗΓΕΣ																													
Πάσχου	11/3/2021	259	8,1	6,72	33	9	11,5	<2,22	<0,05		0,15		66,00	<50	<10	<10	9	<1,0	<10	12	1,7								
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ																													

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),