

Δημοτικό Διαμέρισμα Ολυμπιάδας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλωρ. mg/L	
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50			10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Εκκλησιά	24/2/2020												<25	160	24	115	5	<1,0	<10	29	2,1				6	0	0			0,16
	10/3/2020	346	7,2	7,62	46	5	35,7	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	48	3	<1,0	<10	30	2,2				4	0	0			0,16
	22/4/2020																								0	0	0			<0,05
	11/5/2020												<25	89	<10	80	4	<1,0	<10	29	2,0									
	3/6/2020	381	7,3	8,29	48	7	30,7	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	46	5	<1,0	<10	15	2,1				0	0	0			0,08
	6/7/2020	297	8,2																						9	0	0	21		0,09
	14/9/2020	366	7,3																						9	0	0	18		0,05
	5/10/2020	313	7,6																						11	0	0	15		0,07
	4/11/2020	363	7,2																						12	0	0	17		0,10
	16/11/2020	354	7,3					<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25				4	<1,0	<10				<3	<2	<4	0	0	6		0,07
	10/12/2020							<2,22	<0,05		0,11	<0,10	<25				4	<1,0	<10				18	2,2						
Πλατεία	14/1/2020	360	7,2	7,17	47	<5	32,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	49	4	<1,0	<10	25	2,0				0	0	0			<0,05
	10/3/2020	344	7,1	7,62	47	<5	33,7	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	66	3	<1,0	<10	30	2,2				5	0	0			0,15
	3/6/2020												<25	<50	<10	30	4	<1,0	<10	17	2,2				8	0	0			0,09
	6/7/2020																								0	0	0	0		0,29
	3/8/2020	315	7,9																						0	0	0	0		0,09
	14/9/2020	374	7,4	7,62	45	6	35,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	32	6	<1,0	<10	24	1,7				12	0	0			<0,05
	5/10/2020	312	7,6	7,84	38	11	14,4	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	17	16	<1,0	<10	14	2,1				12	0	0			0,07
	4/11/2020	365	7,2																						10	0	0	15		0,11
	16/11/2020	356	7,2																						<4	0	0	5		0,07
Έξοδος Χωριού																														
Καφέ Πριν την Κοινότητα	5/10/2020	313	7,6																						8	0	0	12		0,08
Δημοτικό σχολείο	4/11/2020	365	7,2																						9	0	0	14		0,10
Οικία Κέντρο	4/11/2020	365	7,2																						8	0	0	12		0,11

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),