

Δημοτικό Διαμέρισμα Ολυμπιάδας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	πολ.Χλώ. mg/L	
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)	
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Εκκλησία																														
	11/1/2022	374	7,5	7,17	38	8	46,0	<2,22	<0,05		0,11		<25	22	25	31	5	<1,0	<10	32	2,6			8	0	0			<0,05	
	1/2/2022	361	7,2	8,29	46	8	45,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	108	<10	39	4	<1,0	<10	28	2,1			0	0	0			<0,05	
	1/3/2022	366	7,3	8,29	47	7	46,7	<2,22	<0,05		<0,10		<25	105	<10	66	3	<1,0	<10	29	2,1			5	0	0			<0,05	
	4/4/2022	374	7,4	7,84	42	9	45,2	<2,22	<0,05		<0,10		<25	1	<10	25	4	<1,0	<10	30	2,4			6	0	0			<0,05	
	10/5/2022	241	8,1	6,05	32	7	12,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	28	4	<1,0	<10	<10	1,8			0	0	0			<0,05	
	14/6/2022	233	7,9	6,27	30	9	11,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	72	<10	47	5	<1,0	<10	24	2,2			12	0	0			<0,05	
	12/7/2022																							9	0	0			<0,05	
	11/8/2022	386	7,4																					6	0	0	18		<0,05	
	8/9/2022	392	7,5	8,51	46	9	59,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	18	4	<1,0	<10	31	2,2			<4	0	0			<0,05	
	10/10/2022	303	8,2	8,51	43	11	14,6	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	13	1,8			18	0	0			<0,05	
	1/11/2022	309	7,9																					10	0	0	32		<0,05	
	8/12/2022	386	6,9					<2,22	<0,05		0,11	<0,10	<25				4	<1,0	<10			<3	<2	11	0	0	17		<0,05	
Πλατεία																														
	1/2/2022																								0	0	0			<0,05
	1/3/2022																								8	0	0			<0,05
	4/4/2022																								8	0	0			<0,05
	10/5/2022																								0	0	0			<0,05
	14/6/2022																								14	0	0			<0,05
	8/9/2022	397	7,3																						<4	0	0	6		<0,05
	10/10/2022	307	8,1																						12	0	0	25		<0,05
	1/11/2022	298	8,0																						8	0	0	28		<0,05
	8/12/2022	386	7,0					<2,22	<0,05		0,12	<0,10	<25				4	<1,0	<10			<3	<2	11	0	0	19		<0,05	
Οικία είσοδος																														
	1/11/2022	300	8,0																						9	0	0	29		<0,05
Οικία κέντρο																														
	10/10/2022	303	8,1																						14	0	0	32		<0,05
Προβλήτα																														
	1/11/2022	302	7,9																						11	0	0	33		0,05
	8/12/2022	389	7,0	8,51	44	10	15,6	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	14	1,7			14	0	0			<0,05	
κατασκήνωση αμεα ντουζιερα																														
	11/8/2022	347	7,3	7,62	46	5	16,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	2340	2100	620	46	<1,0	<10	27	2,0			12	0	0			<0,05	
κατασκήνωση αμεα κουζίνα																														
	11/8/2022	340	7,3	8,29	45	9	17,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	1270	1200	480	34	<1,0	<10	27	2,2			8	0	0			<0,05	
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														
Πάσχου																														
	11/8/2022	271	7,7	6,05	28	9	10,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	860	110	32	6	<1,0	<10	30	1,5									
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ																														

(1)όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2)≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)