

Δημοτικό Διαμέρισμα Ολυμπιάδας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερό NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 220 /mL	ΟΜΧ 370 /mL	τολ.Χλώι mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																													
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																														
Εκκλησία	7/2/2023	396	7,4	8,74	52	6	51,1	<2,22	<0,05		0,12			<25	<50	<10	18	3	<1,0	<10	30	2,0			0	0	0			<0,05
	8/3/2023																								4	0	0			<0,05
	10/4/2023																								0	0	0			0,13
	9/5/2023																								0	0	0			0,09
	15/6/2023																								0	0	0			0,08
	20/7/2023																								12	0	0			0,12
	30/8/2023	396	7,2									<0,3												9	0	0	15		0,08	
	25/9/2023	379	7,3									<0,3												7	0	0	18		<0,05	
	25/10/2023	284	8,1									<0,3												8	0	0	12		<0,05	
	7/11/2023						<2,22	<0,05		0,12		<0,10	<25				12	<1,0	<10				<3	2						
	16/11/2023	381	7,3	8,51	46	9	48,3	<2,22	<0,05		<0,10		<25	54	<10	37	8	<1,0	<10	18	<1,0			8	0	0			<0,05	
	12/12/2023	380	7,3																					0	0	0	0		<0,05	
Πλατεία	30/8/2023	399	7,2									0,9												17	0	0	26		0,08	
	25/9/2023	380	7,4									<0,3												4	0	0	12		<0,05	
	25/10/2023	283	8,2									0,3												6	0	0	8		<0,05	
Προβλήτα	10/4/2023																							<3	0	0			0,10	
	30/8/2023	398	7,1									0,3												21	0	0	28		0,06	
	25/9/2023	375	7,4									0,4												3	0	0	22		<0,05	
	25/10/2023	280	8,2									1												<3	0	0	6		<0,05	
	7/11/2023						<2,22	<0,05		0,12		0,15	<25				12	<1,0	<10				<3	2						
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																														
ΠΗΓΕΣ																														
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ																														

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1.23.12.2020)».

⁽²⁾ ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ'1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),