

Δημοτικό Διαμέρισμα  
Ουρανούπολης

		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ							
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca <sup>++</sup> mg/L	Mg <sup>++</sup> mg/L	Cl <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5 &<9, 5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
<b>Σημείο Υδροληψίας</b>	<b>Ημ/νία</b>																											
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																												
<b>Περιοχή Αρχονταριάς</b>	12/1/2022	500	7,7	13,89	62	23	25,0	<2,22	<0,05		0,14	<25	108	<10	<10	6	<1,0	<10	22	3,3			0	0	0			0,21
	2/2/2022	498	7,5	13,66	63	21	24,0	<2,22	<0,05		0,12	48	162	<10	125	3	<1,0	<10	23	3,5			0	0	0			0,25
	2/3/2022	496	7,6	13,66	63	21	23,8	2,26	<0,05		0,11	<25	80	<10	29	2	<1,0	<10	24	3,5			0	0	0			0,21
	5/4/2022																						0	0	0			0,22
	11/5/2022	536	7,6	15,01	77	18	26,2	2,26	<0,05		0,11	<25	78	<10	63	3	<1,0	<10	25	3,4			0	0	0			0,20
	15/6/2022																						0	0	0			0,22
	13/7/2022																						0	0	0			0,21
	16/8/2022																						0	0	0			0,23
	12/9/2022																						0	0	0			0,22
	6/10/2022	516	7,3	14,78	75	19	23,2	<2,22	<0,05		<0,10	<25	88	<10	170	3	<1,0	<10	21	3,1			0	0	0			0,22
	2/11/2022	535	7,4																				0	0	0	0		0,20
	8/12/2022	533	7,3					<2,22	<0,05		<0,10	0,30	<25			4	<1,0	<10			<3	2	0	0	0	0		0,17
<b>Εκκλησία</b>	2/2/2022																						0	0	0			0,23
	2/3/2022																						0	0	0			0,19
	5/4/2022																						0	0	0			0,20
	11/5/2022																						0	0	0			0,22
	15/6/2022																						0	0	0			0,20
	13/7/2022																						0	0	0			0,20
	16/8/2022	524	7,2																				0	0	0	0		0,20
	12/9/2022	523	7,3																				0	0	0	0		0,20
	6/10/2022	516	7,3																				0	0	0	0		0,20
	2/11/2022	535	7,5	15,01	74	20	23,2	<2,22	<0,05		0,12	<25	<50	<10	74	4	<1,0	<10	21	3,0			0	0	0			0,22
<b>ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ</b>																												

(1)όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2)≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)