

Δημοτικό Διαμέρισμα Ουρανούπολης		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Πολ.Χλωρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5 &<9, 5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Περιοχή Αρχονταρίκια	21/1/2021	542	7,4	13,44	70	16	41,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	44	3	<1,0	<10	24	3,4			0	0	0			0,14
	4/2/2021	504	7,4	11,87	69	10	29,0	<2,22	<0,05		0,28		<25	132	<10	57	2	<1,0	<10	27	3,8								0,22
	11/3/2021	804	7,6	23,3	96	43	151,0	<2,22	<0,05		<0,10		75	194	<10	39	2	<1,0	<10	30	4,9			0	0	0			0,22
	7/4/2021	505	7,6	13,89	69	18	28,0	<2,22	<0,05		0,17		39	<50	<10	54	2	<1,0	<10	22	3,5			0	0	0			0,16
	12/5/2021	593	7,4	15,46	75	22	53,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	82	<10	53	4	<1,0	<10	33	4,8			0	0	0			0,15
	8/6/2021																							0	0	0			0,17
	23/7/2021																							0	0	0			0,24
	24/8/2021	532	7,3	15,01	78	18	28,0	2,22	<0,05		0,15		<25	1	<10	60	3	<1,0	<10	25	3,9			0	0	0	0		0,23
	21/9/2021																							0	0	0			0,18
	2/11/2021	504	7,7	13,66	68	18	28,0	<2,22	<0,05		0,13		<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	28	3,9			0	0	0			0,19
	17/11/2021	507	7,6					<2,22	<0,05		0,14	0,35	<25										<3	<2	0	0	0	0	0,14
	9/12/2021	497	7,6																					0	0	0	0		0,24
Εκκλησία	11/3/2021																							0	0	0			0,20
	12/5/2021																							0	0	0			0,17
	8/6/2021																							0	0	0			0,19
	23/7/2021																							0	0	0			0,21
	9/12/2021												<25	<50	<10	36	2	<1,0	<10	24	3,7			0	0	0		0,22	
Δημοτικό	24/8/2021	507	7,4																					0	0	0	0		0,39
	21/9/2021	533	7,3																					0	0	0	0		0,16
	7/10/2021																							0	0	0			0,15
	2/11/2021	506	7,7	13,89	69	18	29,0	<2,22	<0,05		0,14		<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	25	3,8			0	0	0		0,18	
Παιδική χαρά	2/11/2021	509	7,7																					0	0	0	0		0,20
Γήπεδο																													
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													

(1)όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2)≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),