

Δημοτικό Διαμέρισμα Ουρανούπολης			ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
			Αγωγ. μS/cm	pH	<sup>δ</sup> D	Ca <sup>++</sup> mg/L	Mg <sup>++</sup> mg/L	Cl <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L
	(1)		2500	>6,5 &<9, 5				250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50		10	5,00	50,00	20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νια Δειγμ/ψίας	Ημ/νια Παραλαβής Αποτ/των																									
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																											
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	15/9/2015	29/1/2016											<25	154	35	<10	1	<0,5	<10	3	4						
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ	22/12/2015	29/1/2016											<25	<50	<10	58	1	<0,5	<10	<3	<2						
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	15/9/2015	5/2/2016										1,16	<25	<50	66	<10	2	<0,5	<10	7	<2						
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	3/12/2015	5/2/2016										0,84	<25	93	75	23	4	<0,5	<10	4	<2						
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	30/3/2016	7/4/2016																				2	0	0	7	9	0,08
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/4/2016	21/4/2016	554	7,3	14,34	75	17	29,2	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	<10	1	<1,0	<10	<3	<2	0	0	0	0	0	0,15
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	9/5/2016	18/5/2016																				0	0	0	0	0	0,15
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 7/6/2016	7/6/2016	16/6/2016																				7	0	0	15	18	0,14
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	6/7/2016	15/7/2016	616	7,3	15,90	83	19	30,0	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	42	2	<1,0	<10	<3	<2	0	0	0	0	0	0,15
ΠΑΡΑΛΙΑ	7/12/2016	15/12/2016																				0	0	0	0	0	0,28
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	7/12/2016	15/12/2016											<25	<50	13	22	3	<1,0	<10	<3	<2	0	0	0	0	0	0,11