

Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Πολ.Χλω. mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Πλατεία	20/1/2021	528	7,5	18,14	55	46	32,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	19	4,4			0	0	0			<0,05
	10/3/2021	477	7,6	14,78	52	33	34,0	<2,22	<0,05		0,17													0	0	0			0,14
	6/4/2021																							0	0	0			0,19
	11/5/2021	513	7,6	14,56	53	31	31,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	30	3	<1,0	<10	19	3,9			0	0	0			<0,05
	7/6/2021	505	7,7	15,23	51	35	28,2	2,22	<0,05		<0,10												<4	0	0			<0,05	
	21/7/2021	526	7,8	16,58	55	38	32,2	<2,22	<0,05		0,12												<4	0	0			<0,05	
	20/9/2021																						5	0	0			<0,05	
	11/10/2021																						0	0	0			<0,05	
Δημοτικό σχολείο																													
Παιδικός σταθμός	20/1/2021	524	7,6	16,58	47	43	31,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	3	<1,0	<10	19	4,4			0	0	0			<0,05
	3/2/2021	503	7,5	14,78	52	33	33,0	<2,22	<0,05		0,11		<25	<50	<10	37	2	<1,0	<10	21	3,8			0	0	0			<0,05
	10/3/2021	476	7,5	14,34	50	32	34,0	<2,22	<0,05		0,16		<25	<50	<10	66	2	<1,0	<10	18	3,4			0	0	0			0,16
	6/4/2021	528	7,6	15,46	53	35	32,0	<2,22	<0,05		0,17		28	50	<10	<10	4	<1,0	<10	20	3,8			0	0	0			0,19
	11/5/2021	515	7,6	14,56	51	32	32,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	34	3	1,0	<10	20	3,9			0	0	0			0,08
	7/6/2021	506	7,6	15,23	53	34	30,2	2,26	<0,05		0,14												4	0	0			<0,05	
	21/7/2021	526	7,8	16,13	54	37	33,2	2,26	<0,05		0,14		<25	69	<10	<10	4	<1,0	<10	22	3,9			<4	0	0			<0,05
	23/8/2021	497	7,4																					5	0	0	7		0,09
	20/9/2021	499	7,5																					7	0	0	15		<0,05
	11/10/2021	509	7,6																					<4	0	0	15		<0,05
	17/11/2021						<2,22	<0,05		<0,10	0,27	<25					4	<1,0	<10			<3	<2						
	8/12/2021											<25	<50	<10	45	2	<1,0	<10	16	3,4				<4	0	0			<0,05
Παιδότοπος	3/11/2021	486	7,7																					0	0	0	0		0,08
Εκκλησία																													
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
Πάτος																													
ΠΗΓΕΣ																													
Μάνα																													

(1)όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

(2)≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),