

Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερό NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κοιλ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Πλατεία	15/6/2023																							3	0	0			0,09
	20/7/2023																							7	0	0			0,14
	25/9/2023	454	7,6								0,6													0	0	0	0		<0,05
Παιδικός σταθμός	7/2/2023	502	7,6	15,01	62	28	27,8	<2,22	<0,05		0,13		<25	<50	<10	<10	1	<1,0	<10	21	3,2			0	0	0			<0,05
	9/5/2023																							0	0	0			0,20
	30/8/2023	469	7,4								<0,3													0	0	0	0		<0,05
	25/9/2023	456	7,6								0,5													0	0	0	0		<0,05
	25/10/2023	464	7,4								0,4													0	0	0	5		0,07
	7/11/2023						<2,22	<0,05		<0,10		0,42	<25				3	<1,0	<10			<3	2						
	16/11/2023	459	7,5	14,78	53	32	29,2	<2,22	<0,05		0,14		<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	13	1,5			<3	0	0			<0,05
	12/12/2023																							0	0	0			<0,05
Δημοτικό σχολείο	8/3/2023																							0	0	0			<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
ΠΗΓΕΣ																													

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».

⁽²⁾ ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),