Δημοτικό Διαμέρισμα **Σταγείρων**			**ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**									**ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**										**ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**					
			Αγωγ. μS/cm	**pH**	**^{0}D**	**Ca^{++} mg/L**	**Mg^{++} mg/L**	**Cl^- mg/L**	**NO_3^- mg/L**	**NO_2^- mg/L**	**NH_4^+ mg/L**	**B mg/L**	**Cu μg/L**	**Fe μg/L**	**Mn μg/L**	**Zn μg/L**	**As μg/L**	**Cd μg/L**	**Cr μg/L**	**Ni μg/L**	**Pb μg/L**	**Ολ.Κολοβ. /100mL**	**E.Coli /100mL**	**Εντερόκοκκοι /100mL**	**ΟΜΧ 22C /mL**	**ΟΜΧ 37C /mL**	**Υπολ.Χλώριο mg/L**
	(1)		2500	>6,5&<9,5				250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50		10	5	50	20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	**Ημ/νία Δειγμ/ψίας**	**Ημ/νία Παραλαβής Αποτ/των**																									
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																											
ΠΛΑΤΕΙΑ	14/9/2015	29/1/2016											<25	<50	<10	<10	7	<0,5	<10	<3	<2						
ΠΛΑΤΕΙΑ	22/12/2015	29/1/2016											28	<50	<10	18	6	<0,5	<10	<3	5						
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	30/12/2015	29/1/2016																				0	0	0	0	0	0,10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	30/12/2015	29/1/2016											<25	<50	<10	16	6	<0,5	<10	<3	4						
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	31/3/2016	7/4/2016											<25	146	11	28	6	<1,0	<10	<3	2						
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	31/3/2016	7/4/2016	330	7,5	8,29	46	8	11,6	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10										2	0	0	6	9	<0,05
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	12/4/2016	21/4/2016																				0	0	0	0	0	0,07
ΠΛΑΤΕΙΑ	10/5/2016	18/5/2016																				4	0	0	6	12	0,06
ΠΛΑΤΕΙΑ	8/6/2016	16/6/2016	344	7,1	9,63	49	12	12,5	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10										2	0	0	12	15	0,07
ΠΛΑΤΕΙΑ	8/6/2016	24/6/2016											<25	<50	<10	<10	5	<1,0	<10	<3	<2						
ΠΛΑΤΕΙΑ	7/7/2016	15/7/2016																				4	0	0	8	12	0,11
ΠΛΑΤΕΙΑ	7/12/2016	15/12/2016											<25	<50	13	22	6	<1,0	<10	<3	3	0	0	0	0	0	0,12
ΕΚΚΛΗΣΙΑ	7/12/2016	15/12/2016																				0	0	0	0	0	0,12

(1) Παραμετρικη Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)