

Δημοτικό Διαμέρισμα Σταγείρων		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	⁰ D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5&< 9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Πλατεία	14/1/2020											29	<50	<10	<10	8	<1,0	<10	12	1,0			0	0	0			<0,05
	10/3/2020	469	7,9	15,68	55	35	22,8	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	31	5	<1,0	<10	12	1,0			0	0	0		0,16	
	22/4/2020																						0	0	0		<0,05	
	12/5/2020											<25	<50	<10	43	4	<1,0	<10	14	<1,0								
	3/6/2020											<25	<50	<10	<10	5	<1,0	<10	12	1,0								
	6/7/2020																						0	0	0		0,07	
	14/9/2020																						0	0	0		<0,05	
	5/10/2020	461	7,6	13,89	58	25	21,8	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	18	4	<1,0	<10	15	<1,0			0	0	0		<0,05	
	4/11/2020	251	7,3																				<4	0	0	8	0,07	
	16/11/2020	255	7,5					<2,22	<0,05		0,32	0,12	<25			5	<1,0	<10			<3	<2	<4	0	0	11	0,07	
	10/12/2020																						<4	0	0		<0,05	
Είσοδος Χωριού	24/2/2020	491	7,5	14,56	68	22	24,8	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	155	6	<1,0	<10	12	1,2			0	0	0		0,18	
	12/5/2020											<25	<50	<10	47	4	<1,0	<10	14	<1,0			0	0	0		0,05	
	3/6/2020											<25	<50	<10	<10	4	<1,0	<10	12	1,1			0	0	0		0,20	
	5/10/2020	461	7,5																				0	0	0	0	0,14	
Δημοτικό σχολείο																												
Εκκλησία	3/8/2020																						0	0	0		0,12	
Οικία Κέντρο	4/11/2020	253	7,3																				<4	0	0	12	0,07	

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),