

Δημοτικό Διαμέρισμα Σταγείρων		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca <sup>++</sup> mg/L	Mg <sup>++</sup> mg/L	Cl <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 220 /mL	ΟΜΧ 370 /mL
	(1)	2500	>6,5&< 9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
<b>Σημείο Υδροληψίας</b>	<b>Ημ/νία</b>																											
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																												
<b>Πλατεία</b>	20/1/2021	385	7,5	10,75	51	16	17	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	7	<1,0	<10	14	<1,0		0	0	0			<0,05
	3/2/2021	333	7,6	9,41	48	12	14,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	48	7	<1,0	<10	14	1,1		4	0	0			<0,05
	10/3/2021	327	7,5	9,63	47	13	15,0	<2,22	<0,05		0,16												<4	0	0			<0,05
	6/4/2021	339	7,5	10,08	47	15	14,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	8	<1,0	<10	12	<1,0		0	0	0			<0,05
	11/5/2021	370	7,7	10,75	48	17	19,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	24	6	<1,0	<10	14	1,0		7	0	0			<0,05
	8/6/2021																						<4	0	0			0,19
	21/7/2021																						0	0	0			<0,05
	23/8/2021	314	7,6																				19	7	0	25		<0,05
	20/9/2021																						6	0	0			<0,05
	11/10/2021																						0	0	0			<0,05
	2/11/2021	236	7,5	6,72	50	5	13,5	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	22	8	<1,0	<10	12	<1,0		6	0	0			0,05
	17/11/2021							<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25	<50	<10		7	<1,0	<10			<3	<2					
	8/12/2021												<25	<50	<10	75	5	<1,0	<10	12	<1,0		6	0	0			<0,05
<b>Κοινότητα</b>	10/3/2021	463	7,5	14,34	65	23	23,0	<2,22	<0,05		0,19																	
<b>Είσοδος Χωριού</b>																												
<b>Δημοτικό σχολείο</b>	11/5/2021																						5	0	0			<0,05
	2/11/2021	240	7,5																				8	0	0	14		0,05
<b>Εκκλησία</b>	8/6/2021																						<4	0	0			0,19
	21/7/2021											<25	<50	<10	11	6	<1,0	<10	29	2,4								
	2/11/2021	240	7,5	6,94	50	6	14,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	18	8	<1,0	<10	12	<1,0		9	0	0		0,05	
	8/12/2021	225	7,5																				8	0	0	15		<0,05
<b>Οικία Κέντρο</b>	6/4/2021																						0	0	0			<0,05
	21/7/2021																						0	0	0			<0,05
<b>ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ</b>																												
<b>ΠΗΓΕΣ</b>																												

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),