

Δημοτικό Διαμέρισμα Στανού		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Πλατεία	14/1/2020											<25	<50	<10	29	<1	<1,0	<10	29	1,2			9	0	0			<0,05
	22/4/2020																						0	0	0			<0,05
	12/5/2020	640	7,7	10,98	50	17	25,8	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	25	1,2			0	0	0			0,59
	3/6/2020											<25	<50	<10	20	<1	<1,0	<10	25	1,6			0	0	0			0,49
	6/7/2020																						<4	0	0			0,11
	3/8/2020	556	7,4	15,01	63	27	28,0	<2,22	<0,05	<0,10		<25	95	25	<10	2	<1,0	<10	28	1,7			12	0	0			0,10
	14/9/2020																						0	0	0			<0,05
	5/10/2020	453	7,6																				0	0	0	0		0,88
	16/11/2020	441	7,5				<2,22	<0,05		<0,10	1,46	<25				<1	<1,0	<10				<3	<2	0	0	0	0	0,20
	10/12/2020	435	7,6																				0	0	0	0		0,20
	10/12/2020	435	7,6																				0	0	0	0		0,20
Παιδικός σταθμός	24/2/2020	426	7,6	10,75	55	14	22,8	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	12	<10	<1	<1,0	<10	25	1,3			0	0	0			0,19
	10/3/2020	398	7,7	10,08	55	10	19,9	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	25	1,3			0	0	0			0,13
Δημοτικό σχολείο	3/6/2020																						0	0	0			0,52
Εκκλησία	16/11/2020	440	7,5																				0	0	0	0		0,20

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «πιοιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),