

Δημοτικό Διαμέρισμα Στανού		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	πολ.Χλώρ mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Πλατεία	20/1/2021	397	7,5	9,86	46	15	22,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	21	1,4			0	0	0			<0,05
	3/2/2021	387	7,5	10,53	49	16	20,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	23	<1	<1,0	<10	26	1,3			<4	0	0			<0,05
	10/3/2021	365	7,5	10,53	46	18	23,0	<2,22	<0,05		0,16		<25	<50	<10	18	<1	<1,0	<10	22	1,1			0	0	0			<0,05
	6/4/2021																							0	0	0			0,14
	11/5/2021	406	7,7	10,98	36	26	23,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	27	1,5			0	0	0			<0,05
	7/6/2021	459	7,6	13,44	58	23	24,2	<2,22	<0,05		0,13													0	0	0			<0,05
	21/7/2021	573	7,6	15,46	64	28	28,2	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	33	1,8			0	0	0			<0,05
	23/8/2021	526	7,4																					0	0	0	0		<0,05
	20/9/2021																							6	0	0			<0,05
	11/10/2021	442	7,6																					<4	0	0	9		<0,05
	3/11/2021	393	7,5																					0	0	0	0		0,38
	17/11/2021	412	7,5					<2,22	<0,05		<0,10	1,38	<25				<1	<1,0	<10				<3	<2	0	0	0	0	<0,05
	8/12/2021	423	7,5	11,20	55	16	24,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	17	<1	<1,0	<10	32	1,7			0	0	0			0,71
Παιδικός σταθμός																													
Δημοτικό σχολείο																													
Εκκλησία	10/3/2021																							0	0	0			<0,05
	11/5/2021	405	0,7	10,98	37	25	22,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	<1	<1,0	<10	28	1,5			0	0	0			0,05
	7/6/2021	457	7,5	13,89	61	23	23,2	<2,22	<0,05		<0,10													0	0	0			<0,05
	21/7/2021	573	7,7	15,46	64	28	28,2	<2,22	<0,05		<0,10													0	0	0			<0,05
	11/10/2021																							<4	0	0			<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
Σιώμου Καλύβα																													
ΠΗΓΕΣ																													
Πηγάδι																													

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ 1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),