

Δημοτικό Διαμέρισμα Στρατονίκης		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΜΧ 229 /mL	ΜΧ 37 /mL	τολ.Χλω. mg/L
	(1)	2500	>6,5&< 9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Εκκλησία	1/11/2022	459	7,8	13,44	59	23	20,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	36	6	<1,0	<10	22	<1,0			4	0	0			<0,05
Πλατεία	11/1/2021	413	7,9	12,32	51	23	14,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	108	0	76	8	<1,0	<10	21	<1,0			14	0	0			<0,05
	1/2/2022	418	7,9	13,44	51	28	20,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	51	7	<1,0	<10	23	<1,0			0	0	0			0,24
	1/3/2022	485	7,7	15,01	59	29	22,8	<2,22	<0,05		<0,10		<25	144	<10	55	6	<1,0	<10	24	<1,0			8	0	0			0,07
	4/4/2022																							0	0	0			<0,05
	10/5/2022																							0	0	0			<0,05
	14/6/2022																							0	0	0			<0,05
	12/7/2022																							6	0	0			<0,05
	11/8/2022																							8	0	0			0,05
	8/9/2022																							0	0	0			<0,05
	10/10/2022	473	7,8	13,44	55	25	20,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	16	8	<1,0	<10	22	<1,0			0	0	0			<0,05
	1/11/2022	462	7,9																					5	0	0	12		<0,05
	8/12/2022							<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25				5	<1,0	<10			<3	<2						
Κιόσκι	10/5/2022																							0	0	0			0,05
Οικία Κέντρο	10/5/2022																							0	0	0			<0,05
Κοινότητα	11/8/2022	445	7,7																					10	0	0	28		<0,05
	8/9/2022	460	7,8																					0	0	0	0		<0,05
Παιδική χαρά	10/10/2022	473	7,8																					0	0	0	0		<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
ΠΗΓΕΣ																													

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)