

Δημοτικό Διαμέρισμα Στρατονίκης		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΜΧ 220 /mL	ΜΧ 37 /mL
	(1)	2500	>6,5&< 9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																												
Δημοτικό σχολείο	2/11/2021	418	8																				9	0	0	16		0,06
Πλατεία	20/1/2021	429	7,7	11,42	47	21	18,00	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	13	7	<1,0	<10	18	<1,0			0	0	0		<0,05	
	3/2/2021	436	7,8	11,20	49	19	20,00	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	230	6	<1,0	<10	23	<1,0			8	0	0		<0,05	
	10/3/2021	407	7,8	12,32	50	23	22,00	,2,22	<0,05		0,16												<4	0	0		<0,05	
	6/4/2021	437	7,8	12,77	52	24	17,00	<2,22	<0,05		0,15	<25	<50	<10	41	7	<1,0	<10	20	<1,0			0	0	0		<0,05	
	11/5/2021	431	7,8	12,32	41	29	19,00	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	156	7	<1,0	<10	22	<1,0			<4	0	0		<0,05	
	8/6/2021																						0	0	0		0,17	
	21/7/2021																						0	0	0		0,07	
	23/8/2021	408	7,6																				0	0	0	0	<0,05	
	20/9/2021																						4	0	0		<0,05	
	11/10/2021																						0	0	0		0,05	
	2/11/2021	416	8	11,87	51	20	21,50	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	147	7	<1,0	<10	23	<1,0			15	0	0		0,06	
	17/11/2021							<2,22	<0,05		<0,10	<0,10	<25			7	<1,0	<10			<3	<2						
	8/12/2021	418	7,9	12,10	52	21	18,00	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	23	6	<1,0	<10	17	<1,0			7	0	0		<0,05	
Οικία Κέντρο	6/4/2021																						0	0	0		<0,05	
	11/5/2021																						<4	0	0		<0,05	
	8/6/2021																						0	0	0		0,13	
	21/7/2021																						0	0	0		0,05	
	8/12/2021	414	7,8																				5	0	0	11	<0,05	
Εκκλησία	2/11/2021	417	7,9	11,87	51	21	22,00	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	124	6	<1,0	<10	22	<1,0			12	0	0		0,06	
Δ/Μ σπεραντζά 410																												
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																												
Παπαδημητράδικα																												
Θεοχαρίδη																												
ΠΗΓΕΣ																												
Κολοκύθα																												

(1) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίοενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)