

Δημοτικό Διαμέρισμα Στρατωνίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca <sup>++</sup> mg/L	Mg <sup>++</sup> mg/L	Cl <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κοιλ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώρ. mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0				(2)
<b>Σημείο Υδροληψίας</b>	<b>Ημ/νία</b>																												
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																													
<b>Γυμνάσιο</b>	10/3/2020	492	7,6	14,56	70	21	20,8	<2,22	<0,05	<0,10		27	<50	<10	102	8	<1,0	<10	17	3,0			0	0	0				0,14
	3/8/2020																						0	0	0				0,17
<b>Κιόσκι</b>	14/1/2020											90	<50	<10	1820	6	<1,0	<10	14	4,1			0	0	0				0,07
	22/4/2020	470	7,6	12,77	73	11	20,8	<2,22	<0,05	<0,10			<50	<10	470	5	<1,0	<10	15	3,3			0	0	0				0,06
	11/5/2020											100	<50	<10	470	5	<1,0	<10	15	3,3									
	3/6/2020											<25	<50	<10	54	9	<1,0	<10	17	3,5			0	0	0				0,10
	6/7/2020	500	7,6										<50	<10									<4	0	0	10			0,08
	14/9/2020	534	7,5	15,01	77	18	24,0	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	28	7	<1,0	<10	22	<1,0			0	0	0				<0,05
	5/10/2020	539	7,5																				0	0	0	0			0,12
	4/11/2020	524	7,5																				0	0	0	5			0,09
	16/11/2020							<2,22	<0,05	<0,10	0,21	<25				7	<1,0	<10				<3	<2						
<b>Δημοτικόσχολείο</b>	24/2/2020	484	7,6	14,56	71	20	18,9	<2,22	<0,05	<0,10		174	<50	<10	820	9	<1,0	<10	17	3,3									
	10/3/2020	493	7,6	15,46	73	23	20,8	<2,22	<0,05	<0,10		<25	<50	<10	153	8	<1,0	<10	18	3,0			0	0	0				0,15
<b>Λιμάνι</b>	11/5/2020											<25	<50	<10	23	8	<1,0	<10	15	3,3			0	0	0				0,11
<b>Παραλία</b>	6/7/2020																						<4	0	0				0,05
<b>Κοινότητα</b>	11/3/2020	520	7,4	15,90	77	22	21,8	<2,22	<0,05	<0,10		<25	60	<10	30	4	<1,0	<10	19	2,8			0	0	0				0,14
	4/11/2020	519	7,5																				0	0	0	8			0,09
<b>Προβλήτα</b>	10/12/2020											<25	<50	<10	58	7	<1,0	<10	17	3,7			<4	0	0				<0,05

<sup>(1)</sup>όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

<sup>(2)</sup>≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ15/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίοενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)