

Δημοτικό Διαμέρισμα Στρατωνίου		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	τολ.Χλώ mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Γυμνάσιο																													
Κιάσκι	7/4/2021																							0	0	0			0,10
	11/5/2021	470	7,6	13,89	63	22	22,0	<2,22	<0,05		0,12	<25	<50	<10	32	9	<1,0	<10	17	4,1			<4	0	0			0,10	
	7/6/2021	482	7,6	14,56	75	17	18,1	<2,22	<0,05		0,12												<4	0	0			0,12	
	21/7/2021	504	7,8	15,23	75	20	20,1	<2,22	<0,05		0,11	<25	<50	<10	24	7	<1,0	<10	18	3,7			<4	0	0			0,14	
	23/8/2021	485	7,5	15,01	75	19	24,0	,222	<0,05		<0,10												0	0	0			0,12	
	23/8/2021											<25	1	<10	17	5	<1,0	<10	17	3,7									
	20/9/2021	500	7,7	14,34	75	17	24,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	64	4	<1,0	<10	17	3,5			12	0	0			<0,05	
	17/11/2021							<2,22	<0,05		,0,10	0,23	<25			11	<1,0	<10			<3	<2							
	11/10/2021	512	7,7	14,78	75	18	22,0	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	46	6	<1,0	<10	18	3,8			0	0	0			0,10	
	8/12/2021											<25	<50	<10	126	8	<1,0	<10	13	3,2			<4	0	0			<0,05	
Δημοτικό σχολείο	10/3/2021																						0	0	0			<0,05	
Παραλία	2/11/2021	421	7,9																				6	0	0	19		0,10	
Κοινότητα	3/2/2021	484	7,5	12,99	71	14	22,0	<2,22	<0,05		0,11	<25	<50	<10	176	8	<1,0	<10	18	3,4			0	0	0			<0,05	
	10/3/2021																						0	0	0			<0,05	
	7/4/2021	482	7,7	14,11	71	18	25,0	<2,22	<0,05		0,12	<25	<50	<10	51	9	<1,0	<10	16	3,6			0	0	0			0,12	
	11/5/2021																						5	0	0			0,08	
	7/6/2021																						4	0	0			0,11	
	21/7/2021																						<4	0	0			0,11	
	23/8/2021	516	7,6																				0	0	0	0		0,11	
	8/12/2021	428	7,7																				<4	0	0	0	7	<0,05	
Προβλήτα	20/1/2021	480	7,5	13,66	69	17	21	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	12	9	<1,0	<10	12	4,3			0	0	0			<0,05	
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

⁽²⁾ ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),

μέτρηση πεδίοενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)