

Δημοτικό Διαμέρισμα Βαρβάρας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca <sup>++</sup> mg/L	Mg <sup>++</sup> mg/L	Cl <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/L	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL
	(1)	2500	>6,5& <9,5			250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																											
<b>ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>																												
<b>Πλατεία</b>	14/1/2020											<25	<50	<10	225	1	<1,0	<10	<10	1,5			<4	0	0			<0,05
	24/2/2020											<25	<50	<10	458	<1	<1,0	<10	<10	1,4			0	0	0			0,13
	10/3/2020	420	7,6	13,22	74	13	11,9	<2,22	<0,05		<0,10	<25	<50	<10	527	<1	<1,0	<10	<10	1,4			<4	0	0	0		0,07
	22/4/2020																						0	0	0			<0,05
	3/6/2020											<25	<50	<10	440	<1	<1,0	<10	<10	1,6			0	0	0			0,05
	6/7/2020																						8	0	0			<0,05
	3/8/2020																						0	0	0			0,10
	14/9/2020																						0	0	0			<0,05
	5/10/2020	474	7,3																				0	0	0	0		0,10
	4/11/2020	458	7,3																				0	0	0	8		<0,05
	16/11/2020	460	7,3					<2,22	<0,05		0,17	0,15	<25				<1	<1,0	<10			<3	<2	0	0	0	0	<0,05
<b>Είσοδος Βαρβάρας</b>	11/5/2020											<25	<50	<10	1360	2	<1,0	<10	<10	1,4			0	0	0			0,10
	4/11/2020	458	7,4																				0	0	0	10		0,10

<sup>(1)</sup>όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

<sup>(2)</sup>≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),