

Δημοτικό Διαμέρισμα Βαρβάρας		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ											ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ						
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Τρολ.Χλώ mg/L
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1	1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νια																												
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																													
Πλατεία	20/1/2021	368	7,4	10,98	63	9	9,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	<10	1	<1,0	<10	<10	1,5			0	0	0			<0,05
	3/2/2021	375	7,4	10,98	68	6	10,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	60	<10	372	<1	<1,0	<10	<10	1,4			<4	0	0			<0,05
	10/3/2021	384	7,3	12,32	68	12	12,0	<2,22	<0,05		0,14		<25	<50	<10	585	<1	<1,0	<10	<10	1,5			0	0	0			<0,05
	6/4/2021																							0	0	0			<0,05
	11/5/2021	429	7,4	13,66	50	29	13,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	458	<1	<1,0	<10	<10	1,8			0	0	0			<0,05
	7/6/2021	448	7,5	15,46	76	21	10,1	<2,22	<0,05		0,11													0	0	0			<0,05
	21/7/2021	478	7,7	14,78	71	21	11,6	<2,22	<0,05		<0,10													12	0	0			<0,05
	20/9/2021																							<4	0	0			<0,05
	11/10/2021																							4	0	0			<0,05
	3/11/2021	368	7,5																					0	0	0	0		0,19
	17/11/2021	438	7,3					<2,22	<0,05		0,19	0,12	<25				<1	<1,0	<10			<3	<2	0	0	0	0		<0,05
Είσοδος χωριού εκκλησάκι	11/5/2021	428	7,4	13,66	51	28	12,0	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	680	<1	<1,0	<10	<10	1,8			0	0	0			<0,05
	23/8/2021	440	7,2																					<4	0	0	4		<0,05
Εκκλησάκι	7/6/2021	446	7,4	15,23	79	18	11,1	<2,22	<0,05		<0,10													0	0	0			<0,05
	21/7/2021	477	7,6	14,56	71	20	11,1	<2,22	<0,05		<0,10		<25	<50	<10	1130	1	<1,0	<10	<10	1,6			9	0	0			<0,05
	20/9/2021																							0	0	0			<0,05
	11/10/2021	452	7,4																					<4	0	0	12		<0,05
Έξοδος εκκλησάκι	10/3/2021																							0	0	0			<0,05
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ																													
ΠΗΓΕΣ																													

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282B/19-09-2017) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),