Δημοτικό Διαμέρισμα
Ιερισσού

		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	^{0}D	Ca^{++} mg/L	Mg^{++} mg/L	Cl^- mg/L	NO_3^- mg/L	NO_2^- mg/L	NH_4^+ mg/L	B mg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	Cu μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	E.Coli /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L
	(1)	2500	>6,5&<9,5				250	50	0,5	0,5	1	200	50		2000	50	20	10	10	5	0	0	0			(2)
Σημείο Υδροληψίας	**Ημ/νία**																									
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																										
Γυμνάσιο	22/3/2011																				0	0	0	0	0	0,38
	8/6/2011																				0	0	0	0	0	0,32
Παιδικός σταθμός κουζίνα	8/12/2011	516	7,5	11,87	60	15	28,8	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<50	<20	<10	<20	<1	<3	<2	1	0,1	0	0	0	0	0	0,41
1ο Δημοτικό Σχολείο	31/1/2011	545	7,6	12,99	63	18	20,2	<2,22	<0,05	<0,05		<50	<20	35,00	<20	<1	<3	3	1	<0,10	0	0	0	0	0	0,32
	21/2/2011	524	7,6	12,77	64	17	19,2	2,22	<0,05	<0,05											0	0	0	0	0	0,38
	11/5/2011	516	7,4	11,42	59	14	34,2	<2,22	<0,05	<0,05											0	0	0	0	0	0,29
	5/9/2011	534	7,2	11,87	62	14	22,8	<2,22	<0,05	<0,05											0	0	0	0	0	0,15
2ο Δημοτικό Σχολείο	11/4/2011																				0	0	0	0	0	0,25
	5/10/2011																				0	0	0	0	0	0,11
	3/11/2011																				0	0	0	0	0	0,30
Πλατεία Δημαρχείο	7/7/2011	538	7,3	11,65	61	14	32,0	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10										6	0	0	12	14	0,12
Πολιτιστικό κέντρο	9/8/2011																				0	0	0	0	0	0,14

(1) Παραμετρικη Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)